



	TYP	NÁZEV	NAPĚTÍ	PROUD	SCHEMA	PÓLU	KRYTÍ
♂		vypínač č. 1, pod omítku	230	10	1	1	IP20
♂		vypínač č. 6, pod omítku	230	10	6	1	IP20
♂		vypínač č. 6+6, pod omítku	230	10	6+6	1	IP20
↗		Volný vývod, J3					
↘		Volný vývod, J4					
o		Elektroinstalční krabice, pod omítku					

OZN.	TYP	NÁZEV	PŘÍKON	KRYTÍ	VÝROBCE
A		Žárovkové svítidlo nástěnné, stropní s drátěným ochranným košem, 1x60W	60	IP44	
B		Žárovkové svítidlo, stropní se zabudovaným IR židlern, 1x60W	60	IP20	
C		Žárovkové svítidlo nástěnné, stropní, 1x60W	60	IP20	
C1		Zářivkové svítidlo nástěnné, 1x18W	21	IP20	
D		Prisazené svítidlo zářivkové, 2x36W, elektron. předodník	74	IP20	
N1		Nouzové svítidlo, stropní, bez piktoqramu 8W, provedení SE, 1h, vč. autotestu	8	IP20	
N2		Nouzové svítidlo, nástěnné, s piktoqramem 8W, provedení SE, 1h, vč. autotestu	8	IP20	
N3		Nouzové svítidlo, stropní, bez piktoqramu 8W, provedení SE, 1h, vč. autotestu	8	IP54	

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

NUMER	NAZEV MÍSTNOSTI	KÓD MÍSTNOSTI
200	CHODBA	08.82
201	SCHODIŠTĚ	17.96
202	KOMORA	01.50
203	KOMORA	01.50
204	KOMORA	01.50
205	KOMORA	01.50

NUMER	NAZEV MÍSTNOSTI	KÓD MÍSTNOSTI
206	WC	02.26
207	WC	02.26
208	KOUPELNA	04.38
209	KUCHYŇ	14.94
210	KUCHYŇ	17.50
211	KUCHYŇ	12.72

NUMER	NAZEV MÍSTNOSTI	KÓD MÍSTNOSTI
212	WC	01.97
213	KOUPELNA	04.27
214	KUCHYŇ	15.88
215	KUCHYŇ	17.50
216	KUCHYŇ	12.72

NUMER	NAZEV MÍSTNOSTI	KÓD MÍSTNOSTI
217	WC	01.97
218	KOUPELNA	04.27
219	KUCHYŇ	15.88
220	KUCHYŇ	17.50
221	KUCHYŇ	12.72
222	KUCHYŇ	17.50
223	KUCHYŇ	12.72
224	KUCHYŇ	12.72

NUMER	NAZEV MÍSTNOSTI	KÓD MÍSTNOSTI
225	WC	01.97
226	KOUPELNA	04.27
227	KUCHYŇ	15.88
228	KUCHYŇ	17.50
229	KUCHYŇ	12.72
230	KUCHYŇ	12.72
231	KUCHYŇ	12.72

NUMER	NAZEV MÍSTNOSTI	KÓD MÍSTNOSTI
232	WC	01.97
233	KOUPELNA	04.27
234	KUCHYŇ	15.88
235	KUCHYŇ	17.50
236	KUCHYŇ	12.72
237	KUCHYŇ	12.72
238	KUCHYŇ	12.72
239	KUCHYŇ	12.72
240	KUCHYŇ	12.72

CTSFservis

C.T.S.E. Servis, s.r.o.
Slavkova 6068/18
708 00 Ostrava - Poruba

Vypracoval :
Zodp. projektant :
Datum :
List :
Měřítko :
1:75

V.Hochmann
Ing. J.Holáš
01/2012
Formát :
A3

Investor :
Název zakázky :
Stupeň :
Část :
Název výkresu :

SMO, úmub SLEZSKÁ OSTRAVA, TĚŠÍNSKÁ 35, 710 16 SLEZSKÁ OSTRAVA
STAVEBNÍ ÚPRAVY - VSTUPNÍ BYTY, BOHUMÍNSKÁ 25, OSTRAVA-MUGLINOV
Projekt pro provedení stavby
Elektroinstalace
Půdorys 2.np - silnoproudé rozvody

Poř. číslo :
EO-003

Poznámka:
Elektroinstalace na 2.np bude provedena kabely CYKY, které budou uloženy pod omítkou. Vypínače budou instalované do výšky 1,20m nad podlahou

Napěťová soustava:
3 NPE, 230/400V, 50 Hz, TN-C-S
Základní ochrana:
izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
krytí a přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Ochrana při poruše:
automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Doplňková ochrana:
proudové chrániče

RB5 – bytový rozváděč bytu č. 5
RB6 – bytový rozváděč bytu č. 6
RB7 – bytový rozváděč bytu č. 7
RB8 – bytový rozváděč bytu č. 8