



Poznámka:

Strojený zemič bude mít krytí min. 0,6m a bude uložen min. 0,5m od budovy.

## LEGENDA:

- STROJENÝ ZEMNIČ FEZN 30x4 ULOŽENÝ V ZEMI
- VODIČ AISiMg Ø 8 s bezhalegonovou izolací
- SVORKA SR03, PÁSEK-DRÁT
- SVORKOVNICE HLAVNÍHO POSPOJOVÁNÍ

<b>CTSE/servis</b>		C.T.S.E. Servis, s.r.o. Slavíkova 6068/18 708 00 Ostrava - Poruba	
Investor :	SMO, úmub SLEZSKÁ OSTRAVA, TĚŠÍNSKÁ 35, 710 16 SLEZSKÁ OSTRAVA	Vypracoval :	V.Hochmann
Název zakázky :	STAVEBNÍ ÚPRAVY - VSTUPNÍ BYTY, BOHUMÍNSKÁ 25, OSTRAVA-MUGLINOV	Zodp. projektant :	Ing. J.Holář
Stupeň :	Projekt pro provedení stavby	Kód zakázky:	1004.08
		Datum :	01/2012
		List :	1/1
		Měřítko :	1:100
Část :		Poř. číslo :	
Název výkresu:		EZ-001	
Uzemnění			