

	TYP	NÁZEV	NAPĚTÍ	PROUD	SCHÉMA	PÓLU	KRYTÍ
		vypínač č. 1, pod omítku	230	10	1	1	IP20
		vypínač č. 6, pod omítku	230	10	6	1	IP20
		vypínač č. 6+6, pod omítku	230	10	6+6	1	IP20
		Volný vývod, J3					
		Volný vývod, J4					
		Elektroinstalační krabice, pod omítku					

OZN.	TYP	NÁZEV	PŘÍKON	KRYTÍ	VÝROBCE
A		Žárovkové svítidlo nástěnné, stropní s drátěným ochranným košem, 1x60W	60	IP44	
B		Žárovkové svítidlo, stropní se zabudovaným IR čidlem, 1x60W	60	IP20	
C		Žárovkové svítidlo nástěnné, stropní, 1x60W	60	IP20	
C1		Zářivkové svítidlo nástěnné, 1x18W	21	IP20	
D		Přisazené svítidlo zářivkové, 2x36W, elektron. předřadník	74	IP20	
N1		Nouzové svítidlo, stropní, bez piktogramu 8W, provedení SE, 1h, vč. autotestu	8	IP20	
N2		Nouzové svítidlo, nástěnné, s piktogramem 8W, provedení SE, 1h, vč. autotestu	8	IP20	
N3		Nouzové svítidlo, stropní, bez piktogramu 8W, provedení SE, 1h, vč. autotestu	8	IP54	

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MÍSTNOST Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA M2
101	VSTUP-CHODBA-SCHOD	27,12
102	KOMORA	01,50
103	KOMORA	01,50
104	KOMORA	01,50
105	KOMORA	01,50
SPOL.PROSTORY		033,12
106	VSTUP	03,39
107	WC	02,26
108	KOUPELNA	04,17
109	KUCHYŇ	14,50
110	POKOJ	16,98
111	POKOJ	11,76
BYT Č.1		053,06
112	VSTUP	03,80
113	WC	01,97
114	KOUPELNA	04,13
115	KUCHYŇ	14,57
116	POKOJ	16,98
117	POKOJ	11,76
BYT Č.2		053,21
118	VSTUP	03,63
119	KOMORA	01,11
120	WC	01,50
121	KOUPELNA	03,78
122	KUCHŇ	17,02
123	POKOJ	16,40
124	POKOJ	10,70
BYT Č.3		054,14
125	VSTUP	03,67
126	KOMORA	01,11
127	WC	01,50
128	KOUPELNA	03,78
129	KUCHYŇ	17,02
130	POKOJ	16,40
131	POKOJ	10,78
BYT Č.4		054,26
PLOCHA CELKEM		267,82

Poznámka:

Elektroinstalace na 1.np bude provedena kabely CYKY, které budou uloženy pod omítkou. Vypínače budou instalované do výšky 1,20m nad podlahou.

RD – domovní rozváděč
RB1 – bytový rozváděč bytu č. 1
RB2 – bytový rozváděč bytu č. 2
RB3 – bytový rozváděč bytu č. 3
RB4 – bytový rozváděč bytu č. 4

Napěťová soustava:	3 NPE, 230/400V, 50 Hz, TN-C-S
Základní ochrana:	izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 kryty a přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Ochranna při poruše:	automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Doplňková ochrana:	proudové chrániče

SPAN

CTSE servis
C.T.S.E. Servis, s.r.o.
Slavíkova 6068/18
708 00 Ostrava - Poruba

Vypracoval :	V.Hochman
Zodp. projektant :	Ing. J.Holáň
Kód zakázky:	1004.08
Datum :	01/2012
List : 1/1	Formát : A3
Měřítko :	1:75

Investor : SMO, úmob SLEZSKÁ OSTRAVA, TĚŠÍNSKÁ 35, 710 16 SLEZSKÁ OSTRAVA
Název zakázky : STAVEBNÍ ÚPRAVY - VSTUPNÍ BYTY, BOHUMÍNSKÁ 25, OSTRAVA-MUGLINOV
Stupeň : Projekt pro provedení stavby

Část : Elektroinstalace
Název výkresu: Půdorys 1.np - silnoproudé rozvody

Poř. číslo :
EO-002