



PŘÍPOJKY O.T. NAPOJIT SHORA NA HORIZONTÁLNÍ POTRUBÍ
ABY NEDOŠLO K ZAVZDUŠNĚNÍ POTRUBÍ

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	 	
MGR. V. ŘEHÁČEK	MGR. VLADIMÍR ŘEHÁČEK		
OBJEDNATEL		PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ	
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, měštský obvod SLEZSKÁ OSTRAVA		IČO 47153521, DIČ CZ47153521	
TĚŠÍNSKÁ 35, 710 16 SLEZSKÁ OSTRAVA		KRATOCHVÍLOVA 3, 702 00 OSTRAVA	
MÍSTO STAVBY		ZAKÁZKA	
OSTRAVA		010102011PD	
STAVBA		DATUM	
<u>STAVEBNÍ ÚPRAVY - VSTUPNÍ BYTY</u>		01/2012	
<u>BOHUMÍNSKÁ 25, OSTRAVA-MUGLINOV</u>		MĚŘÍTKO	
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		Č. VÝKRESU	
DETAIL NAPOJENÍ OTOP. TĚLES		407	