



Oddálený hromosvod pro anténu DVB-T

Označovací štítek svodu

OPJ Pomocný jímec 0,5m (AlMgSi 8mm)

OSZ Svoraka zkušební

O50 Svorka okapová

OSU Švorka univerzální

Svod hromosvodu napojený na uzemnění

POZNÁMKA:  
NA STŘEŠE JIŽNĚ 8 BUDE UCHYČEN NA PODPĚRÁCH PLY-  
SVOUDY BUDOU UCHYČENY SVORKOU NIRO-CIP DO FASÁDY.  
ODDALENÝ HROMOSVOD BUDE UMÍSTĚN U ANTÉNY DVB-T.

ひざ

Cast:

## Elektroinstalace

Název výkresu:

# Chromosvob

**CTS/**servis

C.T.S.E. Servis, s.r.o.  
Slavíkova 6068/18  
708 00 Ostrava - Poruba

Investor

**SMO, úm ob SLEZSKÁ OSTRAVA, TĚŠIŇSKÁ 35, 710 16 SLEZSKÁ OSTRAVA**

Název zakázky : STAVEBNÍ ÚPRAVY , VSTUPNÍ BYTY , BOHUMINSKÁ 25, OSTRAVA-MUGLINOV

Stupeň : Projekt pro provedení stavby

Vypracoval :	V. Hochmann
Zodp. projektant :	Ing. J. Holář
Kód zakázky :	1004.08
Datum :	01/2012
List :	1/1
Formát :	A3

Por, ciso

# EH-001