


LEGENDA MÍSTNOSTÍ		
číslo místnosti	název místnosti	podlaží
101	VSTUP - CHODBA - SCHOD	21.12
102	KOMORA	01.50
103	KOMORA	01.50
104	KOMORA	01.50
105	KOMORA	01.50
SPOL. PROSTORY		03.12
106	VSTUP	03.39
107	WC	02.26
108	KUPELNA	04.17
109	KUCHYNĚ	14.50
110	POKOJ	16.99
111	POKOJ	11.76
BYT č. 1		05.30.6
112	VSTUP	03.80
113	WC	01.97
114	KUPELNA	04.13
115	KUCHYNĚ	14.57
116	POKOJ	16.99
117	POKOJ	11.76
BYT č. 2		05.32.1
118	VSTUP	03.63
119	KOMORA	01.11
120	WC	01.50
121	KUPELNA	03.78
122	KUCHYNĚ	17.02
123	POKOJ	16.40
124	POKOJ	10.70
BYT č. 3		05.4.14
125	VSTUP	03.67
126	KOMORA	01.11
127	WC	01.50
128	KUPELNA	03.78
129	KUCHYNĚ	17.02
130	POKOJ	16.40
131	POKOJ	10.78
BYT č. 4		05.4.26
PLOCHA CELKEM		261.82

- RE1 – elektroměrový rozváděč 1.np
RB1 – bytový rozváděč bytu č. 1
RB2 – bytový rozváděč bytu č. 2
RB3 – bytový rozváděč bytu č. 3
RB4 – bytový rozváděč bytu č. 4
SP – Pojistková skříň, stávojič



Poznámka:
Elektroinstalace na 1.np bude provedena kabely CYKY, které budou uloženy pod omítkou. zásuvky budou instalované do výšky 0,30m nad podlahou, pokud není stanoveno jinnk.

- Napěťová soustava: 3 NPE, 230/400V, 50 Hz, TN-C-S
Základní ochrana: izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Ochrana při poruše: kryty a přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Doplňková ochrana: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
proudové chrániče



TP	NÁZEV	NAPĚTÍ	PROUD	SCHEMA	PÓLU	KRYTÍ
	Dvojzásuvka, pod omítku	230	16	2x2p+z	1	IP20
	Sporáková kombinace	400	16	3	3	IP20
	Volný vývod, J3					
o	Elektroinstalční krabice, pod omítku					



C.T.S.E. Servis, s.r.o.
Slavkova 6068/18
708 00 Ostrava - Poruba

Investor : SMO, úmoh SLEZSKÁ OSTRAVA, TĚŠÍNSKÁ 35, 710 16 SLEZSKÁ OSTRAVA

Název zakázky : STAVEBNÍ ÚPRAVY - VSTUPNÍ BYTY, BOHUMÍNSKÁ 25, OSTRAVA-MUGLINOV

Stupeň : Projekt pro provedení stavby

Část : Elektroinstalace

Název výkresu: Púdorys 1.np - Zásuvkové a silnoproudé rozvody

Poř. číslo :

EK-002