

RE2 – elektroměrový rozváděč 2.np
RB5 – bytový rozváděč bytu č. 5
RB6 – bytový rozváděč bytu č. 6
RB7 – bytový rozváděč bytu č. 7
RB8 – bytový rozváděč bytu č. 8

Poznámka:

Elektroinstalace na 2.np bude provedena kabely CYKY, které budou uloženy pod omítkou. Zásuvky budou instalované do výšky 0,30m nad podlahou, pokud není stanoveno jinak.

Napěťová soustava:	3 NPE, 230/400V, 50 Hz, TN-C-S
Základní ochrana:	izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 kryty a přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Ochranna při poruše:	automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Doplňková ochrana:	proudové chrániče

	TYP	NÁZEV	NAPĚTÍ	PROUD	SCHÉMA	PÓLU	KRYTÍ
		Dvojzásuvka, pod omítku	230	16	2x2p+z	1	IP20
		Sporáková kombinace	400	16	3	3	IP20
		Volný vývod, J3					
		Elektroinstalační krabice, pod omítku					

CTSE servis

C.T.S.E. Servis, s.r.o.
Slavíkova 6068/18
708 00 Ostrava - Poruba

Vypracoval :	V.Hochmann
Zodp. projektant :	Ing. J.Holáň
Kód zakázky:	1004.08
Datum :	01/2012
List : 1/1	Formát : A3
Měřítko :	1:75

Investor : SMO, úmob SLEZSKÁ OSTRAVA, TĚŠÍNSKÁ 35, 710 16 SLEZSKÁ OSTRAVA
Název zakázky : STAVEBNÍ ÚPRAVY - VSTUPNÍ BYTY, BOHUMÍNSKÁ 25, OSTRAVA-MUGLINOV
Stupeň : Projekt pro provedení stavby

Část : Elektroinstalace

Název výkresu: Půdorys 2.np - zásuvkové a silnoproudé rozvody

Poř. číslo :

EK-003