



OZN.	TYP	NÁZEV	PŘÍKON	KRYTÍ	VÝROBCE
N1	VYG E BULKHEAD	Nouzové svítidlo nástěnné, 1x18W se značkou unikového východu, pro 1h netrvající provoz, vč. zdrojů	7W	IP65	Thorn
N2	VYG LED AREA	Nouzové svítidlo stropní, 1x3W, LED, AREA, pro 1h netrvající provoz, vč. zdrojů	5,41W	IP20	Thorn

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

NOVÝ OBJEKT SPOJOVACÍHO TRAKTU

MÍSTNOST č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PODLAHA NO	PODLAHA	STĚNA	STROP
101	SPOJOVACÍ TRAKT	48,50	PODLAHA KERAMICKÁ BR 3 60x60x10	VRS. OMÍTKA ŠTUKOVÁ, VRS. ŠOKL	VRS. OMÍTKA ŠTUKOVÁ
CELKEM		48,50			

STÁVAJÍCÍ ÚČEBNÍ OBJEKT

MÍSTNOST č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PODLAHA NO	PODLAHA	STĚNA	STROP
102	MALÁ PŮČIT. ÚČEBNA	STĚV	STĚVÁČÍ PVC	VRS. OMÍTKA ŠTUKOVÁ, KERAMICKÁ ŠTUKOVÁ	VRS. OMÍTKA ŠTUKOVÁ
103	CHODBA-SCHODIŠTĚ	STĚV	STĚVÁČÍ PVC	VRS. OMÍTKA ŠTUKOVÁ, KERAMICKÁ LITNÍ VÁLKA	VRS. OMÍTKA ŠTUKOVÁ

STÁVAJÍCÍ STRAVOVACÍ OBJEKT

MÍSTNOST č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PODLAHA NO	PODLAHA	STĚNA	STROP
103	CHODBA-SCHODIŠTĚ	25,70	STĚVÁČÍ TRAKTO, LMV. KERAMICKÁ BR 20	STĚVÁČÍ VRS. ŠTUKOVÁ	STĚVÁČÍ VRS. ŠTUKOVÁ
104	KANCELÁŘ	STĚV.	KERAMICKÁ LALÁBA NA FLEX. TPEL	STĚVÁČÍ VRS. ŠTUKOVÁ	STĚVÁČÍ VRS. ŠTUKOVÁ
105	JIDELNA	STĚV.	STĚVÁČÍ PVC	STĚVÁČÍ VRS. ŠTUKOVÁ - MLTĚ	STĚVÁČÍ VRS. ŠTUKOVÁ
106	WC ŽENY	07,60	STĚVÁČÍ KERAMICKÁ LALÁBA	STĚVÁČÍ VRS. ŠTUKOVÁ KERAMICKÁ LITV	STĚVÁČÍ VRS. ŠTUKOVÁ
107	ÚKLID	01,60	STĚVÁČÍ KERAMICKÁ LALÁBA	STĚVÁČÍ VRS. ŠTUKOVÁ - KERAMICKÁ ŽIV	STĚVÁČÍ VRS. ŠTUKOVÁ
108	WC MUŽI-ZÁDVĚŘÍ	02,70	STĚVÁČÍ KERAMICKÁ LALÁBA	STĚVÁČÍ VRS. ŠTUKOVÁ - KERAMICKÁ ŽIV	STĚVÁČÍ VRS. ŠTUKOVÁ
109	WC MUŽI	05,54	STĚVÁČÍ KERAMICKÁ LALÁBA	STĚVÁČÍ VRS. ŠTUKOVÁ KERAMICKÁ LITV	STĚVÁČÍ VRS. ŠTUKOVÁ

TYP	NÁZEV	NAPĚTÍ	PROUD	SCHEMA	PÓLU	KRYTÍ
o	Elektroinstalační krabice, pod omítku					

Poznámka:

Elektroinstalace NO na 2.np bude provedena kabelem CYKY, který bude uložen pod omítkou. Nástěnná svítidla budou instalována 2,2m nad podlahou.

Napěťová soustava: 3 NPE, 230/400V, 50 Hz, TN-C-S
Základní ochrana: izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
kryty a přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Ochrana při poruše: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Doplňková ochrana: proudové chrániče

amper design s.r.o. Toletého 2213/18 741 01 Nový Jičín		Vyracoval : V.Hochmann Zodp. projektant : Ing. J.Holář	
Investor : SMO, úm ob SLEZSKÁ OSTRAVA, TĚŠIŇSKÁ 35, 710 16 SLEZSKÁ OSTRAVA Název zakázky : REKONSTRUKCE ZŠ, SLEZSKÁ OSTRAVA, BOHUMIŇSKÁ 72/1082 - SPOJOVACÍ KRČEĚK		Kód zakázky: Z13_015 Datum : 04/2013	
Stupeň : PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		Lst : 1/1	Formát : A3
Část : Elektroinstalace		Měřítko : 1:75	
Název výkresu: Půdorys 2.np - nouzové osvětlení rozvody		Poř. číslo : EO-004	