

25.11.2014

1492

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Bc. Jan Zagraban
Prokešovo nám. 5
702 00 Ostrava

Váš dopis značky / ze dne
06.11.2014

Naše značka
24550/Lie/191114-4

Vyřizuje / tel.
Liebzeit /
596 904 624
724 616 023
edgar.lieizeit@dalkia.cz

V Ostravě dne
19.11.2014

Akce: „Regenerace sídliště Muglinov 4.etapa“ v k.ú. Muglinov, ul. Švédská - vyjádření k existenci tepelných sítí ve správě Dalkia Česká republika, a.s.

Dle vámi předložené situace s vyznačeným zájmovým územím dojde k dotčení podzemních v ŽB kanálech uložených sekundárních rozvodů tepla (dlouhodobě nejsou v provozu), které se nachází v majetku Dalkia Česká republika, a.s. Průběh našich sítí vám zasíláme v příloze na situaci 1:750 a v el. příloze. Požadujeme respektovat zákonné ochranné pásmo tepelného zařízení, t.j. zajistit odstup min. 2,5 m od jeho vnější hrany.

Žádáme o předložení projektové dokumentace s doplněním našich sítí ke schválení a to vedoucímu sektoru Ostrava-Střed - Ing. Kortusovi (e-mail roman.kortus@dalkia.cz, mobil 606 779 975). K tomu si můžete vyžádat podklady u Ing. Liebzeita – tel. 596 904 624, mobil 724 616 023.

Obecné podmínky:

Stavebník zajistí ochranu teplotního zařízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění, ČSN 736005 a v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teplotního zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení teplotní společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teplotního zařízení během stavby a po jejím dokončení je povinen zajistit splněním následujících podmínek:

1. Písemně nebo telefonicky uvědomit Závod Distribuce a služby, resp. příslušnou služebnu provozu o zahájení zemních prací nejméně 7 dnů předem.

2. Před zahájením zemních prací zabezpečit vytyčení přesné polohy teplotního zařízení zodpovědným pracovníkem závodu Závod Distribuce a služby, t.j. pracovníkem příslušného provozu, viz. níže. Prokazatelně s vytyčením seznámit pracovníky, kteří budou práce v blízkosti teplotního zařízení provádět.

3. Zemní práce do vzdálenosti 2,5 m na každou stranu od svislé roviny vedené po obou stranách

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001, environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001, managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001 a Investor in People.

Kontaktní adresa:

Dalkia Česká republika, a.s., Region Severní Morava, Elektrárnská 5562/17, Ostrava - Třebovice, PSČ: 709 74, tel.: + 420 596 904 111, fax: + 420 596 904 693

Kontaktní údaje společnosti: www.dalkia.cz, Zákaznická linka: 800 800 860

Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, tel.: + 420 596 609 111, fax: + 420 596 609 300

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318, IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410



Uu

teplárenského zařízení budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, tedy bez použití mechanizačních prostředků.

4. Na vytýčenou trasu teplárenského zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude uskladňován žádný stavební materiál či zemina. Nebude v něm prováděna žádná činnost, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz teplárenského zařízení včetně přístupu k zařízení Dalkia Česká republika, a.s.

5. Neprodleně ohlásit každé poškození teplárenského zařízení na Zákaznickou linku tel. č. 800 800 860.

V místech, kde dojde k souběhu nebo křížení s teplárenským zařízením požadujeme před záhozem převzetí zástupcem provozu se zápisem do stavebního deníku. Sítě vám v terénu vytýčí - provoz Ostrava-Střed (oblast Ostrava-Střed, Svinov, Martinov, Šalamouna, Slovenská, Slezská Ostrava - sekundární síť p. Petr Gibl, e-mail petr.gibl@dalkia.cz, tel. 596 612 752, mobil 602 586 814).

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu teplárenského zařízení považována podle § 87 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu. Informace o teplárenském zařízení smí být použity pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.

Platnost vyjádření je 1 rok.

Zůstáváme s pozdravem

Dalkia Česká republika, a.s.
Region Severní Morava
Závod Distribuce a služby
OSTRAVA 1


Ing. Libor Valový
Náměstek Distribuce a služeb

Příloha: č.1 -situace 1:750, č.2 - soubor .dwg v JTSK zaslaný e-mailem.

Držitel certifikátů: kvality dle ČSN EN ISO 9001, environmentálního řízení dle ČSN EN ISO 14001, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001, managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001 a Investor in People.

Kontaktní adresa:

Dalkia Česká republika, a.s., Region Severní Morava, Elektrárnská 5562/17, Ostrava - Třebovice, PSČ: 709 74, tel.: + 420 596 904 111, fax: + 420 596 904 693

Kontaktní údaje společnosti: www.dalkia.cz, Zákaznická linka: 800 800 860

Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, tel.: + 420 596 609 111, fax: + 420 596 609 300

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 318, IČO: 451 93 410, DIČ: CZ45193410



