

Městský obvod Slezská
Ostrava
Těšínská 138/35
71000 Ostrava

naše značka
5001092116

vyřizuje
Pavel Franc

datum
09.04.2015

Věc:
Regenerace sídliště Muglinov - 4. etapa - provizorní parkoviště

K.ú. - p.č.: Muglinov

Stavebník: Městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, 71000 Ostrava

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K PŘEDLOŽENÉ PD SDĚLUJEME TOTO NAŠE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:

V blízkosti zájmového prostoru stavby se nachází tato plynárenská zařízení: NTL plynovod OC DN 250, DN 150.

Na základě předložené situace byl předán informační zakres.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení. Požadujeme zachovat stávající krytí plynárenského zařízení. Je vyloučeno použití těžké mechanizace přímo nad potrubím.

Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytyčena. V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze.

Plynárenské zařízení je dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozováno jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí:

- a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu,
- b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu,
- c) u technologických objektů 4 m od půdorysu

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie).

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1

657 02 Brno

T +420532221111

F +420545578571

E info_ds@rwe.cz

I www.rwe.cz

IČ: 27935311

DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:

Krajský soud v Brně

oddíl C, vložka 57165

26.07.2007

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu: 17837923

Kód banky: 0300

2) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení činnosti stavebníka v ochranném pásmu plynárenského zařízení.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,

14) Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.



V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001092116 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Pavel Franc
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420495060162
pavel.franc@rwe.cz

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001092116 ze dne 09.04.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, 71000 Ostrava. K.ú.: Muglinov.



Legenda:

—	linie plynovodu
—	NTL
—	STL
—	VTL
—	VVTL
—	nefunkční
—	výstavba
☐	regulační stanice
—	ochranné zařízení
—	kabel
—	elektropřipojka
—	kabel protikoroziční ochrany
—	anodové uzemnění
☐	stanice katodové ochrany

- LEGENDA:**
- Cíť projekční stáv
 - Křivka úprav – nově stáv
 - Nově provedení potrubí vč. přístrojů a příslušenství komunikací v rámci úpravy
 - ⊗ Stromy nově kácení
 - ⊗ Stromy (keře) nově kácení – cíť projekční stáv
 - ⊗ Nově stromy, keře – cíť projekční stáv


LEGENDA NÁZEVSKÝCH SMÍ:

- Stávající radiorelay spoj
- Stávající kabelové vedení UPC
- Stávající středotlaký plynovod
- Stávající nízkotlaký plynovod
- Stávající sdělovací kabely Telekabel CR
- Stávající sdělovací kabely VAXPROGRESS
- Stávající vodovod
- El. vedení kabelové m
- El. vedení kabelové m
- Stávající kanalizace
- Veřejné osvětlení stávající
- Sekundární teplovod
- Primární teplovod
- Nádržní vedení NN, telefonace CR
- Cíť projekční stáv – PODA
- Cíť projekční stáv VO

LEGENDA VEŠKOVÝCH ŘEŠENÍ:

- Výhled stávajícího terénu
- Nově výhled stávajícího terénu (pod/nad obnou)
- Nově výhled stávajícího terénu (pod/nad obnou)
- Nově výhled stávajícího terénu (pod/nad obnou)

Stavba byla vypracována z podkladů poskytnutých Městským úřadem Ostrava, domovním úřadem RMA (Grodin).
Stávající stavby a stávající stavby, které byly upraveny, byly poskytnuty jako podklad pro projektování a je třeba je před zahájením prací prověřit.



Investor	Stavětelní město Ostrava, MOb Slezská Ostrava Tešinská 35, 710 16 Ostrava	
Stavba	REGENERACE SÍDLIŠTĚ MUGLINOV – 4. ETAPA – PROMYSLNÍ PARKOVÉ	
Objekt		
Město úprava		
SITUACE		

Wzrost projektů	Ing. Martin HREČEK
Projektant	Ing. Martin HREČEK
Vypracoval	Ing. GRIKAL
Doban	červen 2015
Zakázka č.	15-02-11
Formát	2 x A4
úroveň	1 : 500
Stupeň	DSF
Signatura	Výras číslo 1

Žádost o vydání stanoviska

Identifikační údaje

Obchodní firma

IČ

Obec

Část obce

PSČ

Ulice

Č. popisné/č. orientační

Stát

Telefon

E-mail

Žadatel

Městský obvod Slezská Ostrava

00845451

Ostrava

Slezská Ostrava

71000

Těšínská

138/35

Česká republika

599410054

pjanikova@slezska.cz

Důvod žádosti

Název stavby

Důvod žádosti

Účel stavby

Přílohy

Regenerace sídliště Muglinov - 4. etapa - provizorní parkoviště

Povolení stavby - stavební režim


Nový stav

mapa.png

situace.pdf

průvodní a technická zpráva.pdf

Zájmové území



Souřadnice polygonu

-469001.44061723,-1100176.8599822,-468962.98786022,-1100177.2127598,-468966.86841368,-1100199.7905254,-468968.98507921,-1100208.2571875,-469001.08783965,-1100194.4988616,-469001.44061723,-1100193.7933064,-468992.62117755,-1100195.9099719,-469001.08783965,-1100193.0877512,-469001.44061723,-1100176.8599822

Forma a způsob doručení

Způsob doručení

Elektronicky

E-mail

pjanikova@slezska.cz

Mobilní číslo pro zaslání bezpečnostního kódu:

724676278

Provozovatel distribuční soustavy a žadatel se výslovně dohodli, že za doručení stanoviska se považuje okamžik zaslání e-mailu nebo sms s odkazem na umístění stanoviska na elektronickém portálu vč. přístupového hesla.

Žadatel je srozuměn s tím, že odesláním Žádosti uděluje společnosti RWE GasNet, s.r.o. výslovný souhlas, aby ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, shromáždila a zpracovala osobní údaje, uvedené v této žádosti, zejména jméno, příjmení, bydliště, případně název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Žadatele, jakož i výše zmíněné společnosti v souvislosti s tímto stanoviskem. K jiným účelům nesmí být těchto údajů použito.