



12-11-2014

455

Váš dopis zn.:

Ze dne: 20. října 2014

Naše zn.: 3.2/8025/9582/14/Wei

Vyřizuje: Ing. Kateřina Weisssová

Tel.: 597 475 192

Fax.: 596 118 217

E-mail: weissova.katerina@ovak.cz

Royal HaskoningDHV

Prokešovo nám. 5

702 00 Ostrava

Datum: 7. listopadu 2014

Vyjádření k existenci zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Stavba : Regenerace sídliště Muglinov 4.etapa
Katastr : Muglinov
Ulice : Švédská
Investor :

V zájmovém území stavby se nacházejí vodovodní řady a kanalizační stoky pro veřejnou potřebu v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále jen OVAK a.s.). Údaje o jejich umístění (výstup z geografického informačního systému provozovatele) viz. příloha.

Zařízení v provozování společnosti OVAK a.s. budou respektována dle zákona č.274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 23 (ochranná pásma) a příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení). Ochranná pásma řadů od vnějšího lince stěny potrubí na každou stranu jsou:

- u vodovodu a kanalizace do průměru 500 mm včetně - 1,5 m
- u vodovodu a kanalizace nad průměr 500 mm včetně - 2,5 m
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího lince zvyšují o 1,0 m.

V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení staveniště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005.

Vytyčení vodovodních řadů a kanalizačních stok si můžete objednat již v průběhu projekčních prací na oddělení dokumentace, telefon: 597 475 103.


Dokumentace nutná pro povolení stavby nám bude předložena k posouzení a odsouhlasení.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28 / 3114
728 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Ing. Kateřina Weisssová
technický pracovník oddělení dokumentace

Přílohy: situace



Orientační zakres sítě		Kat. území:		
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.		Muglinov		
Vytiskl:	Tisk dne:	Měřítko:		
Weissová	5.11.2014	1:1000		
Nadpis:				
Jméno listu:				Číslo listu: 1/1



Číslo listu:
1/1