

15-12-2014



Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 1266/25
Ostrava, Mariánské Hory, 709 00

Tel.: 595 621 111
Fax: 595 621 103
www.okas.cz
číslo datové schránky muut5qe

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Ostravě, odd. B, vložka 1886 ze dne 22. 4. 1998

Váš dopis / zn.: Naše zn.:
OKAS-6652/14/TSÚ/Vor

Vyřizuje: 
Voráček / 595 621 359
voracek@okas.cz

V Ostravě dne:
10. 12. 2014

Věc: „Regenerace sídliště Muglinov – 4. etapa – SO 02 Místní komunikace“
Městský obvod Slezská Ostrava, ul. Švédská

Vyjádření k DSP SO 02 stavby za správu veřejného osvětlení (VO)

V zájmovém území stavby **se nachází zařízení veřejného osvětlení** v majetku Statutárního Města Ostravy a v naší správě – viz mapa pasportu VO. Toto VO musí být v území 4. etapy koordinovaně rekonstruováno podle DPS, kterou projedná projektant se správou VO. **Realizace VO bez odsouhlasené DPS SO 04.2 – Veřejné osvětlení není možná!**

Stavbou SO 02 dojde k přiblížení a dotčení výše uvedeného zařízení VO. Upozorňujeme, že zakres trasy kabelů VO je pouze orientační, k určení přesné polohy a trasy je nutno kabely předem vytyčit. Vytyčení objednejte u OK, a.s. údržba VO, p. Szpandryk, tel. č. 595 621 248, mobil 724 149 084, szpandryk@okas.cz.

Stavba musí být prováděna tak, aby nedošlo k žádnému výpadku VO ani k poškození zařízení VO. Pokud by k poškození došlo, je nutné okamžitě kontaktovat technika správy (p. Lánský, 595 621 354, 606 738 435, lanský@okas.cz), poškození odstranit na vlastní náklady a opravu řádně předat. V případě výpadku VO budou náklady pohotovostního zásahu údržby uplatněny na původci výpadku.

Požadujeme dodržení našich podmínek zhotovitelem stavby – viz příloha.

S vydáním stavebního povolení **souhlasíme**, s podmínkou následného projednání DPS SO 04.2.

Platnost tohoto vyjádření je 2 roky.

S pozdravem




Ing. Miloš Novák
místopředseda představenstva

Přílohy: - mapa pasportu VO
- podmínky vyjádření

PODMÍNKY K VYJÁDŘENÍ OKAS-6652/14/TSÚ/Vor

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit vedení a zařízení VO je zhotovitel stavby povinen zajistit ochranu vedení a zařízení VO v rozsahu daném příslušnými ČSN a následujícími podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá zhotovitel stavby za škody jak na zařízení VO, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení a vedení VO během stavby i po jejím dokončení zajistí zhotovitel stavby sám, zejména tím, že:

1. Uvědomí správu VO – správce rajonu p. Lánský, 595 621 354, 606 738 435, lansky@okas.cz o plánovaném zahájení stavebních prací nejméně 10 dnů předem, příp. projedná zajištění vypnutého stavu a před vlastním zahájením prací si objedná **vytyčení podzemních vedení VO (včetně napájecích kabelů pro RVO)**, které se v terénu vyznačí barvou (kolíky) a s jeho polohou prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou zemní práce provádět
2. **Vytyčení provede za úhradu na základě objednávky OK, a.s. údržba VO, vedoucí provozu p. Szpandrzyk, tel. č. 595 621 248, mobil 724 149 084, szpandrzyk@okas.cz**
3. Upozorní pracovníky, aby dbali při práci v blízkosti vedení a zařízení VO největší opatrnosti a nepoužívali v těchto místech nevhodného nářadí a ve vzdálenosti do 1m na každou stranu od vyznačené trasy kabelů VO a do 2m od stožárů VO nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hlubičů, bagrů, apod.)
4. Při kříženích a souběžích s vedením VO musí být dodrženy zejména ČSN 736005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení, při souběhu a křížení kabelů ČSN-EN 33 2000 5 –52 Předpisy pro kladení silových el. vedení. Při provádění zemních prací musí být dodržena ČSN 73 6133 - Zemní práce
5. Podkopané kabely budou podchyceny podložením prken na vzdálenost nejméně 1,5m a zemina pod prknem musí být řádně udusána. Pro zavěšení kabelů nebude použito sousedních kabelů, nebo potrubí
6. Všechny obnažené kabely VO musí být označeny výstražnými tabulkami. **Před zakrytím obnažených kabelů vyzve správce VO ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno a zda je v původní poloze.** O souhlasu správce VO bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu
7. Na vyznačenou trasu vedení VO nebude ukládán materiál, zemina atd. a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení, nebo ohrožovala bezpečnost jeho provozu, nesmí být měněna úroveň terénu
8. Okamžitě ohlásí správě VO každé poškození vedení a zařízení VO a na vlastní náklady zajistí uvedení poškozeného vedení a zařízení VO do původního stavu a následně předá správci VO
9. Na stožárech VO bývají zavěšeny dopravní značky, ukazatele, reklamní poutače a jiná zařízení. Při přeložkách těchto stožárů zodpovídá investor za provedení provizorního dopravního značení a obnovení všech původních zařízení na přeložených sloupech VO
10. **Pro rekonstrukci VO musí být vypracována DPS a odsouhlasena správou VO.**

Vyřizuje: Voráček / 595 621 359