

## Ž Á D O S T

o vyjádření k existenci zařízení lokální distribuční soustavy pro distribuci elektřiny  
a  
zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie  
Dalkia Industry CZ, a. s.

ŽADATEL : HaskoningDHV CR, spol. s r.o., Prokešovo nám. 5, 702 00 Ostrava

NÁZEV STAVBY: Regenerace sídliště Muglinov 4. etapa, k.ú. Muglinov

Příloha číslo : Vyřizuje : osobně

Jméno : Bc. Zagrapan

Číslo jednací : Datum : 6.11.2014

Žádáme o vyjádření, zda a které Vaše zařízení lokální distribuční soustavy pro distribuci elektřiny a zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie, Dalkia Industry CZ, a.s., nebo zájmy chráněné Zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění a dalšími předpisy budou stavbou dotčeny. Současně žádáme o stanovení podmínek, za kterých vydáte souhlas se stavbou.

Razítko a podpis žadatele :

## V Y J Á D Ř E N Í

č.j. EGV 983 /2014

### 1) Zařízení lokální distribuční soustavy pro distribuci elektřiny

Při realizaci výše uvedené stavby **NEDOJDE** ke styku s žádným vedením v napěťové hladině -- lokální distribuční soustavy Dalkia Industry CZ, a. s. s označením:

Pro stavbu není nutno podat žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu, doloženou projektovou dokumentací. Mimo všeobecných podmínek musí být dále dodrženy tyto podmínky:

Příště prosím uveďte parcelní čísla a čitelnou situační mapu.

### 2) Zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie

Při realizaci výše uvedené stavby ~~DOJDE~~ / **NEDOJDE** ke styku se zařízením pro výrobu a rozvod tepelné energie Dalkia Industry CZ, a.s.

Mimo všeobecných podmínek musí být dále dodrženy tyto podmínky:

Vyjádření je vystaveno pro účely územního a stavebního řízení.

Budou-li podmínky uvedené v tomto vyjádření součástí stavebního povolení souhlasíme s prováděním stavby a žádáme pouze o zaslání opisu stavebního povolení.

Platnost tohoto vyjádření je po dobu 6-ti měsíců ode dne vystavení.

K žádosti o vyjádření žadatel připojí 2x situační snímek, na kterém bude vyznačen katastr a parcelní číslo.

Jeden snímek s případným zakreslením kolidujících sítí bude zaslán spolu s vyjádřením zpět žadateli.

V případě dodání pouze jednoho snímku žadatelem, se tento nevrací.

### Všeobecné podmínky:

Žadatel zajistí ochranu zařízení lokální distribuční soustavy Dalkia Industry CZ, a.s. (dále LDS) pro distribuci elektřiny a zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie, Dalkia Industry CZ, a.s., v rozsahu Zákonu č. 458/2000 Sb. v platném znění, příslušnými ČSN a podmínkami uvedenými v tomto vyjádření tak, aby v průběhu stavební činnosti a po jejím ukončení nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá jak za škody vzniklé na zařízení, tak i za škody vzniklé na zdraví a majetku třetích osob. Žadatel, stavebník, provádějící organizace, fyzická či právnická osoba pracující v ochranném pásmu nebo v jeho blízkosti je povinna učinit veškerá opatření k ochraně zařízení uvedených v tomto vyjádření během stavby a po jejím dokončení zejména tím že:

1. Uvědomí Dalkia Industry CZ, a.s. o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem.
2. Veškerá práce v ochranném pásmu nadzemních a podzemních vedení 110 kV a 22 kV musí být prováděny pouze při vypnutém vedení a za přítomnosti odborného dozoru, pokud nebude dohodnuto jinak.  
- vypínání jednotlivých zařízení LDS zajišťuje dispečink distribuce elektřiny tel. 596 609 701, 597 452 702, 728 568 028  
- odborný dozor zajišťuje pro LDS pracovník Dalkia Industry CZ, a.s., p. Sikora Petr tel. 725 759 308
3. Požádá s 15-ti denním předstihem dispečink distribuce elektřiny o uvolnění zařízení LDS z provozu, a to na tel. 596 609 701, 597 452 702, 728 568 028
4. Provede prokazatelné seznámení všech pracovníků zúčastněných na stavbě o přítomnosti elektrických zařízení pod napětím a to kabelových vedení a volných vedení nn, vn, vvn a dále určí zodpovědnou osobu za dodržování bezpečnosti práce. Tato osoba musí být seznámena s „Pravidly a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních“ (dostupná na internetových stránkách [www.dalkiaindustry.cz](http://www.dalkiaindustry.cz), nebo u Dalkia Industry CZ, a.s.) a jméno vč. telefonního čísla musí být nahlášeno na dispečink distribuce elektřiny.

#### U podzemních vedení :

5. Bude dodržovat ochranné pásmo dle Zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění u kabelů 22 kV - 1 m na každou stranu od krajního kabelu. Na trasu kabelu nebude uskláňovat materiál, zeminu a nebude provádět žádnou činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelu a ohrožovala bezpečnost jeho provozu.
6. Před zahájením zemních prací požádá o vytyčení zařízení LDS přímo na staveništi. Vytyčení provádí pro zařízení LDS p. Sikora Petr, tel. 725 759 308 na základě objednávky, adresované na Dalkia Industry CZ, a.s. V případě nutnosti zajistí provedení kontrolních sond ručním výkopem, při splnění bodu 2.
7. Provede prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, s polohou kabelového vedení dotčeného dle tohoto vyjádření. V ochranném pásmu vedení 22 kV, 0,4 kV, které činí 1m od krajního kabelu, je nutno veškeré výkopové práce provádět ručně bez použití mechanizmů.
8. Zajistí odkryté podzemní vedení jednak proti prověšení kabelů (podchycením kabelů na pevnou podložku) aby nedošlo k jeho poškození a u vedení 22 kV navíc zajistí provizorní zakrytí a označení odkrytého kabelu výstražnými tabulkami dle ČSN ISO 3864 tak, aby nedošlo k ohrožení života v případě, že se toto bude muset z provozních důvodů zapnout. Bližší instrukce podají odpovědní zástupci Dalkia Industry CZ, a.s., případně pracovníci zajišťující odborný dozor.
9. Ohlásí neprodleně každé poškození podzemního nebo nadzemního zařízení LDS na které bylo vydáno vyjádření a ke kterému došlo během stavebních prací
10. Ohlásí ukončení stavby a před zakrytím kabelů zeminou požádá zástupce Dalkia Industry CZ, a.s. o kontrolu na místě samém. Předání a převzetí dotčeného místa musí být doloženo zápisem ve stavebním nebo montážním deníku.

#### U nadzemních vedení

11. Bude dodržovat ochranné pásmo dle Zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a to u vedení 22 kV 7 m od krajního vodiče (měřeno kolmo na vedení) u vedení 110 kV – 12 m od krajního vodiče (měřeno kolmo na vedení). V tomto ochranném pásmu je zakázáno zřizovat stavby vč. zařízení stavenišť, používat mechanismy, které by ohrožovaly provoz vedení a bezpečnost osob, uskláňovat materiál, provádět postřiky vodou nebo jiné činnosti ohrožující provoz vedení a bezpečnost osob.
12. Okamžitě ohlásí každé poškození dotčeného zařízení.

#### U zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie a stlačeného vzduchu

13. Bude dodržovat ochranné pásmo dle platné legislativy
14. Před zahájením zemních prací požádá o vytyčení zařízení na telefonním čísle: 556 206 562.
15. Provede prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, s polohou zařízení.
16. Ohlásí neprodleně každé poškození zařízení.
17. Ohlásí ukončení stavby a před zakrytím zeminou požádá zástupce Dalkia Industry CZ, a.s. o kontrolu na místě.

#### **UPOZORNĚNÍ:**

O vyjádření k rozvodným tepelným zařízením pro předávací stanice a jiným inženýrským sítím Dalkia Česká republika, a.s. Zelená 2061/88a, 709 74 Ostrava-Mariánské Hory, IČ: 27826554, DIČ: CZ27826554

V Ostravě dne: 23.11.2014

Vystavil za útvar distribuce elektřiny: Kaiser František

Vystavil za útvar TE a STV průmysl: Ing. Petr Pustka

Platnost vyjádření

Prodloužil za útvar distribuce elektřiny: .....

prodloužena do:

Prodloužil za útvar TE a STV průmysl: Ing. Petr Pustka

**Dalkia**  
industry  
podpis  
podpis  
podpis