



Rozvodná soustava : 3NPE~50Hz 400V/TN-S
 Ochrana : automatickým odpojením od zdroje
 Krytí : IP 40
 Instalovaný výkon : 3.5kW
 Výpočtové zatížení : 2.1kW
 Přívody vývody : zhora

Vypracoval	Ing. M. KOTAS		
Kontroloval	Ing. M. KOTAS		
Investor	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD SLAZSKÁ OSTRAVA TĚŠINSKÁ 35700	16 Ostrava	Ing. Michael KOTAS TESLOVA 2 Ostrava IČo.14567105 tel.737417019
Stavba	MODERNIZACE VÝUKY NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH MO SLEZSKÁ OSTRAVA	Zakázka	11313
Objekt	OSTRAVA-MUGLINOV, ZŠ PĚŠÍ 1/66 1/UČEBNA-FYZIKÁLNÍ, CHEMICKÁ 2/UČEBNAČ.26,2.NP-PŘÍRODOPIS	Stupeň	DRS
Název	ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ	Datum	XII.2013
		Měřítko	
		f A4	1
		Seznam	D.1.4
Obsah	DOPLNĚNÍ PŘÍSTROJŮ DO ROZVÁDĚČE	Archivní číslo	D.1.4. -04