


ROZVÁDĚČ RU

3 NPE~50Hz 400V/TN-S




POHLED NA RU

Příklad rozmístění přístrojů

8 mod

+popis,štítky,sběrny....




OBVOD
SPOTŘEBIČ
INSTAL.VÝKON

OSVĚTLENÍ

ŽALUZIE

ZÁSUVKY

Rozvodná soustava : 3NPE~50Hz 400V/TN-S
Ochrana : automatickým odpojením od zdroje
Krytí : IP 40
Instalovaný výkon : 2.1kW
Výpočtové zatížení : 1.9kW
Přívody vývody : zhora

Vypracoval	Ing. M. KOTAS	
Kontroloval	Ing. M. KOTAS	
Investor	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD SLAZSKÁ OSTRAVA TĚŠÍNSKÁ 35700 16 Ostrava	
Stavba	MODERNIZACE VÝUKY NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH MO SLEZSKÁ OSTRAVA	Zakázka 11313
Objekt	OSTRAVA-KUNČIČKY, ZŠ ŠKROBÁLKOVA 51/300 UČEBNA č.86,3.NP-PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS	Stupeň DRS
Název	ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ	Datum XII.2013
Obsah	PŘEHLEDOVÁ SCHÉMA ROZVÁDĚČE RU	Měřítko
		f A4 1
		Seznam D.1.4
		Archivní číslo D.1.4. -03