

Označování el.přístrojů a spotřebičů

2xEL 4–12a

- počet
- druh dle tabulky
- typ dle tabulky
- obvod rozváděče
- část obvodu samostatně ovládaná

PŘEHLED PŘÍSTROJŮ

Označ.	Druh	Typové údaje	Poznámka	ks
	vypínač	Č. 05, 230V,10A		
	domovní dvojzásuvka	16A/230V		
EL1	zářivkové svítidlo	2x36W, IP20,EP,OPTIKA		
EL2	zářivkové svítidlo asymetr.	1x58 EP, OPTIKA		

Rozvodná soustava: 3PEN 50Hz,400V/TN–C
1NPE 50Hz,230V/TN–S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000–4–41ed.2 a dalších

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:
ochrana izolací
ochrana kryty nebo překážkami
Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
ochrana automatickým odpojením od zdroje
Prostor dle ČSN 33 2000–4–41ed.2: normální
Vnější vlivy dle ČSN 33 2000–1ed.2 z hlediska ČSN 33 2000–5–51 ed.3:
neoznačené: odpovídající prostorám normálním dle tabulky 32–NMI

Vypracoval	Ing. M. KOTAS	
Kontroloval	Ing. M. KOTAS	
Investor	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD SLAZSKÁ OSTRAVA TĚŠÍNSKÁ 35700 16 Ostrava	

MIK projekt konzult
Ing.Michael KOTAS
TESLOVA 2
Ostrava
Ič.14567105 tel.737417019

Stavba: MODERNIZACE VÝUKY NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH MO SLEZSKÁ OSTRAVA

Objekt: OSTRAVA–KUNČIIČKY, ZŠ ŠKROBÁLKOVA 51/300 UČEBNAč.86,3.NP–PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS

Název: ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

Obsah: PŮDORYS UČEBNY

Zakázka	11313
Stupeň	DRS
Datum	XII.2013
Měřítko	1:50
f A4	4
Seznam	D.1.4

Archivní číslo: D.1.4. –02