



LEGENDA:

- KLESACÍ A STOUPACÍ VEDENÍ
- VÝVOD PRO SVÍTIDLO
- VÝVOD PRO SVÍTIDLO S POHYBOVÝM ČIDLEM
- SPÍNAČ STŘÍDAVÝ, ŘAZENÍ 6
- JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA, 230V/16A
- POHYBOVÉ ČIDLO, VENKOVNÍ, IP44, 180°, 10M, 10s-15min
- ELEKTRICKÉ TOPIDLO

NN-soustava 3NPE AC 400/230V 50Hz / TN-C-S dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

- Přívod pro výtah je proveden kabelem CYKY-J 5x16 z rozvaděče RMS1, jištění jističem 32A do strojovny výtahu.
- Vnitřní elektroinstalace výtahové šachty (osvětlení, zásuvky, elektrické přímotopy, vyhřívání prahu výtahu) je součástí dodávky výtahu a je napájena ze strojovny výtahu.
- Zásuvkové a světelné okruhy mimo výtah jsou napájeny z elektroinstalačního rozvaděče RSM-01.
- Všechny zásuvkové rozvody jsou vybaveny proudovým chráničem s rozdílovým proudem 30 mA.
- Všechny rozvody pro zásuvky a osvětlení jsou uloženy pod omítkou případně nad podhledem a jsou vedeny mimo výtahovou šachtu.
- Přesné osazení svítidel a vypínačů a jejich typy a design určí investor na místě stavby!
- U svítidel instalovaných venku je třeba dodržet požadované krytí. U všech svítidel je nutné dodržet návod výrobce pro montáž a údržbu.

Tato dokumentace je určena pro provedení stavby.
Projektant nenese odpovědnost při použití na jiný, než uvedený účel.
Při jakémkoliv nesouladu se skutečností nutno konzultovat s projektantem.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Jiří Kupczyn
Jiří Kupczyn	Jiří Kupczyn	Kosmonautů 173
<i>Kupczyn</i>	<i>Kupczyn</i>	73581 Bohumín
INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD SLEZSKÁ OSTRAVA, TĚŠINSKÁ 35, SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 16	datum	2/2018
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	stupeň PD	DPS
ZŠ CHRUSTOVA - PŘÍSTAVBA VÝTAHU U ŠKOLNÍ JÍDELNY p.č. 5035, 5036, 5037, 5039/1, k.ú. Slezská Ostrava	formát	A3
D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	č. zakázky	
	měřítko	1:50
	č. výkresu	č. vyhotovení
ELEKTROINSTALACE VÝTAHU - 1.PP	D 1.4-2	