

# VZOROVÝ ŘEZ KABELOVOU TRASOU POD VOZOVKOU

## MINIMÁLNÍ KRYTÍ KABELU:


TERÉN	XY (mm)
VOLNÝ TERÉN	350 (V CHRÁNIČCE)
VOZOVKA	1000 (V CHRÁNIČCE)

## MINIMÁLNÍ SVISLÉ VZDÁLENOSTI


KŘÍŽENÍ SÍTÍ S KABLEM 1kV:

KABEL 1kV	NECHR.	S BET. CHRÁNIČKOU
VEDENÍ	XX (mm)	XX (mm)
KABEL DO 1kV	50	50
KABEL DO 35kV	200	200
KABEL DO 220kV	200	200
KABEL SDĚL.	300	100
PLYN	1000	100
VODA	400	200
TEPLOVOD	300	MÉNĚ NEŽ 500
KANALIZACE	300	500

## MINIMÁLNÍ SVISLÉ VZDÁLENOSTI KŘÍŽENÍ SÍTÍ S KABLEM 1kV



VEDENÍ DLE TABULKY



Pískové lože 5cm  
nad i pod chráničkou

Elektroinstalační chránička

Tato dokumentace je určena pro provedení stavby.

Projektant nenese odpovědnost při použití na jiný, než uvedený účel.

Při jakémkoliv nesouladu se skutečností nutno konzultovat s projektantem.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Jiří Kupczyn Kosmonautů 173 73581 Bohumín ČKAIT 1103490	
Jiří Kupczyn	Jiří Kupczyn		
<i>Kupczyn</i>	<i>Kupczyn</i>		
INVESTOR: MĚSTSKÝ OBVOD SLEZSKÁ OSTRAVA, TĚŠÍNSKÁ 35, SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 16		datum	02/2018
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ		stupeň PD	DPS
ZŠ CHRUSTOVA - PŘÍSTAVBA VÝTAHU U ŠKOLNÍ JÍDELNY p.č. 5035, 5036, 5037, 5039/1, k.ú. Slezská Ostrava		formát	A4
		č. zakázky	
		měřítko	
		č. výkresu	č. vyhotovení
D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			
VZOROVÝ ŘEZ		D 1.4-5	