

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 6 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1.1. Název veřejné zakázky:	Snížení energetické náročnosti budov občanského vybavení
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	4822
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	statutární město Ostrava
Sídlo:	městský obvod Slezská Ostrava
IČ:	Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
1.4. Druh veřejné zakázky:	00845451
1.5. Forma zadávacího řízení:	Veřejná zakázka na stavební práce
	Zjednodušené podlimitní řízení

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

1) VZT rekuperační jednotka typ RDK vel.04 (výrobce Kovona Karviná) se již dávno nevyrábí – výrobce ukončil výrobu VZT jednotek. V projektu jsou stanoveny přesné parametry (rozměry, příkony apod.). Žádáme o stanovení parametrů takového zařízení, které se vyrábí a odpovídá dnešním legislativním standardům – Ecodesign 2016.

ODPOVĚĎ 1

Vzt jednotky s rekuperací: při zpracování cenové nabídky je nutno dodržet pouze požadované parametry týkající se výkonu, rozměry se mohou lišit v závislosti na výrobci jednotek vzt. Dotazem uvedený výrobce není projektantem ani investorem vyžadován.

Všichni uchazeči si ve svém soupise stavebních prací – Požární (revize ze dne 10. 10. 2016) u níže uvedené položky provedou opravu následovně:

122	24005PC01	Montáž větracích zařízení	kus	2,00
		Montáž vzduchotechnického zařízení		

DOTAZ 2

Prosím o upřesnění počtu kusů oceloplechových dveří na **MŠ Ostrava-Heřmanice**, v rozpočtu jsou 2ks dveří 2/Z (1270x1800mm) a u dveří 3/Z (1330x2600mm) je uvedeno 97,78m², patrně došlo k vymazání řádku s označením 3/Z a popisu akustického podhledu.

ODPOVĚĎ 2

Všichni uchazeči si ve svém soupise stavebních prací – Požární (revize ze dne 10. 10. 2016) u níže uvedených položek provedou opravu následovně:

65	767PC02	Dodávka +montáž vstupních dveří 1270/1800 mm, dveře oceloplechové, plné, zateplené, dvoukřídlé, uzamykatelné, včetně zárubně a dřevěného prahu, do stávajícího otvoru, součinitel prostupu tepla $U_D < 1,70W/m^2K$, tepelná izolace – dle výrobce tak aby byla dodržena požární odolnost a požadavky na požadovaný součinitel tepla). Požární odolnost EI30/DP2, kování - paniková klika. Povrchová úprava – základní barevnost RAL (dle zástupce investora, např. barva bílá).	ks	1,00
		2/Z		1,00

66	767PC03	Dodávka +montáž vstupních dveří 1330/2600 mm, dveře oceloplechové, plné, zateplené, dvoukřídlé, uzamykatelné, včetně zárubně a dřevěného prahu, do stávajícího otvoru, součinitel prostupu tepla $U_D < 1,70W/m^2K$, tepelná izolace – dle výrobce tak aby byla dodržena požární odolnost a požadavky na požadovaný součinitel tepla). Požární odolnost EI30/DP2, kování - paniková klika. Povrchová úprava – základní barevnost RAL (dle zástupce investora, např. barva bílá).	ks	1,00
		3/Z		1,00
67	767PC04	Podhled - akustický, dodávka + montáž, včetně roštu a pom. Lešení (7,40+10,540)*1,25+3,530*3,25+6,490*1,25 (7,40+10,540)*1,25+3,530*3,25+6,490*1,25	m2	97,78
				42,01
				42,01
				13,76

INFORMACE 1

Zadavatel s ohledem na úpravu zadávacích podmínek prodlužuje i lhůtu pro podání nabídek a doplňuje a opravuje „PÍSEMNOU VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjednodušeném podlimitním řízení“ takto:

I. Původní znění čl. 5.1 „LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK“ se ruší a nahrazuje se novým platným a pro zpracování nabídky závazným zněním

Lhůta pro podání nabídek končí dne 2. 11. 2016 v 13.00 hod.

II. Původní znění čl. 6.1 „TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI“ se ruší a nahrazuje se novým platným a pro zpracování nabídky závazným zněním

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 2. 11. 2016 v 13:01 hod. v místnosti Rady městského obvodu Slezská Ostrava, Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové komise, zástupci zadavatele, zástupci poskytovatele dotace, zástupci společnosti RTS, a.s. a zástupci dodavatelů (max. 2 osoby za jednoho dodavatele).

Tyto dodatečné informace budou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.