

Dodatečné informace č. 2

**vysvětlení položek v rozpočtu
elektro**

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.:

Sp. zn.:

Vyřizuje: Ing. Dušek
Telefon: +420 599 410 038
Fax: +420 599 410 207
E-mail: tdusek@slezska.cz

Odbor pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky
- Zde -

Datum: 2015-10-14

Věc: Sdělení k žádosti o poskytnutí doplňujících informací k výběrovému řízení na veřejnou zakázku – **Stavební úpravy Základní školy Škrobálkova, Ostrava- Kunčičky**

Dotaz č.1

Ve slepém rozpočtu elektro u položek č. A.001, A. 002, A.003, A.004 je nesoulad v počtu kusů oproti projektové dokumentaci – výkresu č. ENN 002. Žádáme o upřesnění počtu kusů a druhu svítidel, které má uchazeč v nabídce ocenit.

Odpověď :

Nesoulad mezi výkresovou dokumentací a slepým rozpočtem je odstraněn, dochází k úpravě slepého rozpočtu elektroinstalace na listu „A“ – dle přílohy, změny jsou odlišeny barevně.

Dotaz č.2

U položky č. A.004 není jasné, co má uchazeč ocenit. Jestli svítidlo zářivkové nebo LED.

Odpověď :

Položka je upřesněna v upraveném slepém rozpočtu elektroinstalace na listu „A“.

Dotaz č.3

V projektové dokumentaci jsou předepsaná svítidla výrobce THORN. Může dodavatel použít svítidla jiného výrobce s tím, že budou dodrženy stejné parametry ?

Odpověď:

Použití svítidel výrobce THORN není závazné. Lze možné použít svítidla jiného výrobce, při dodržení stanovených parametrů.

STATUTÁRNÍ
MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod Slezská Ostrava

-11-

S pozdravem,

Ing. Tomáš Dušek 
odbor technické správy budov

Příloha :

Upravený rozpočet elektroinstalace

Číslo položky	Číselné zařídění	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
A	Svítlidla					
		V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výstroje, světelných zdrojů, startéru, předřadníků a pod. V ceně svítidel je zahrnuta dodávka, vybalení, montáž a veškerý podružný, konstrukční materiál (závěsy, lanka, úchyty, apod.) Součástí dodávky bude i polatek za likvidaci zdrojů + poplatek za likvidaci elektroodpadu. Položky obsahují pomocné zednické práce a kompletační činnost.				
Cena celkem za oddíl						
A.001	A.001	A- Vysoce výkonné zářivkové svítidlo pro všeobecné účely v krytí IP20, typ instalace: přisazená montáž, pro 2 světelný (é) zdroj(e) typu T16 x 49W s předřadníkem typu elektronický. Těleso v provedení bílá barvený ocel, koncové kryty v provedení bílá polykarbonát s mřížkou, zaoblený tvar, stínítko v přesném provedení lisovaný čirý prizmatický polystyrén. Otvor pro vstup kabelu o Ø 21,5mm ve středu osy zadní části s volitelným otvorem pro kabel v každém z koncových krytů. Poloha světelného zdroje: STD – standard Světelný zdroj: 2 x T16 / 49W Celkový světelný tok*: 8600 lm Světelný výkon svítidel*: 55 lm/W	ks	0	18	0,-

Číslo položky	Číselné zatřídění	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
A Svítidla						
A.002	A.002	B- Ultraštíhlé svítidlo v provedení přisazená/ý i závěsná/ý s vyzářovací charakteristikou typu přímý pro 1 světelný(é) zdroj(e) typu T16 x 80W s předřadníkem elektronický. Těleso v provedení bílá, nátěr hliníkový výlisek. Třída ochrany I, krytí IP20. Kompletní včetně optického systému v provedení asymetrické hliník mřížka. Poloha světelného zdroje: STD – standard Světelný zdroj: 1 x T16 / 80W Celkový světelný tok*: 6150 lm	ks	0	4	0,-
A.003	A.003	NA- Vysoce výkonné zářivkové svítidlo pro všeobecné účely v krytí IP20, typ instalace: přisazená montáž, pro 2 světelný(é) zdroj(e) typu T16 x 49W. elektronický předřadník se stálým výstupem s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. Těleso v provedení bílá barvený ocel, koncové kryty v provedení bílá polykarbonát s mřížkou, zaoblený tvar, stínítko v přesném provedení lisovaný čirý prizmatický polykarbonát. Světelný zdroj: 2 x T16 / 49W Celkový světelný tok*: 8600 lm	ks	0	3	0,-

Číslo položky	Číselné zařídění	Popis položky	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Počet celkem	Celková cena v Kč
A		Svítilna				
A.004	A.004	NA Ekonomické nouzové svítidlo, přisazaná montáž, svítidlo pro 3-hodinové nouzové osvětlení, pro 1 světelný zdroj typu LED x 3W s optikou typu bodové osvětlení. Těleso: tlakově odlévaný hliník, barva typu práškově nanašený, bílá. Elektrická Třída ochrany I, stupeň krytí IP40. Světelný zdroj: LED Celkový světelný tok*: 93 lm Celkový nouzový světelný tok: 93 lm	ks	0	2	0,-
A.005	A.005	piktogram vlevo	ks	0	3	0,-
A.006	A.006	demontáž stávajících svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených 4 zdroje s krytem	komplt	0	1	0,-
A.007	A.007	Likvidace zdrojů a elektroodpadu	ks	0	1	0,-