



LEGENDA

PK

KOTEL PLYNOVÝ ZÁV. SNÝ KONDENZA. NÍ
NAP. BAXI DUO-TEC COMPACT + 24
TEPELNÝ VÝKON VYTÁP. NÍ 3,4 - 20,0 kW
TEPELNÝ VÝKON TUV 24,0 kW
SPOT. EBA PLYNU - 0,40 - 2,20 M3/HOD
KOTEL V PROVEDENÍ "C" DLE TPg 704.01
TZN. NEZÁVISLÝ NA VNIT. NÍM PROST. EDÍ
KOAXIÁLNÍ ODKOU. ENÍ PRO KONDENZA. NÍ KOTLE Ø60/100
VYVĚST NAD ST. ECHU STÁVAJÍCÍM KOMINOVÝM PR. DUCHEM

TEPELNÁ ZTRÁTA - 8,90 kW
TEPLOTNÍ SPÁD - 70/55°C
TLAKOVÁ ZTRÁTA - 16,5 kPa

VYPRACOVAL:	ZODP. PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:		
ING. DANA PEIKERTOVÁ	ING. DANA PEIKERTOVÁ			
OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ M. STO. OSTRAVA, M. STSKÝ OBVOD SLEZSKÁ OSTRAVA				
STUPE :				
NÁZEV AKCE:			FORMÁT	2A4
VÝM. NA PLYNOINSTALACE A ROZVOD UT PRO VOLNOU BYTOVOU JEDNOTKU - BYT . 2 - 8.B. EZNA 270/13			DATUM	03/2018
NÁZEV VÝKRESU:	P. DORYS BYTU - ROZVODY UT		M. JTKO 1:50	.p. Jlohy 02