



## LEGENDA

### PK

KOTEL PLYNOVÝ ZÁV SNÝ KONDENZA NI  
NAP . BAXI DUO-TEC COMPAKT + 24  
TEPELNÝ VÝKON VYTÁP NI 3,4 - 20,0 kW  
TEPELNÝ VÝKON TUV 24,0 kW  
SPOT EBA PLYNU - 0,40 - 2,20 M3/HOD  
KOTEL V PROVEDENÍ "C" DLE TPG 704 01  
TZN. NEZÁVISLÝ NA VNIT NÍM PROST EDÍ  
KOAXIALNÍ ODKOU ENÍ PRO KONDENZA NI KOTLE Ø60/100  
VYVEST NAD ST ECHU STAVAJICIM KOMINOVYM PR DUCHEM

### PV

PLYNOVÁ VARNÁ DESKA - PROVEDENÍ SKLO  
OSAŽENA V KUCHY SKÉ LENCE  
TEPELNÝ VÝKON 6,0 kW  
SPOT EBA PLYNU - 0,70 M3/HOD  
PLYNOVÝ SPOT EBI V PROVEDENÍ "A" DLE TPG 704 01  
TZN. ZÁVISLÝ NA VNIT NÍM PROST EDÍ

VYPRACOVAL:		ZODP. PROJEKTANT:		KONTROLOVAL:			
ING. DANA PEIKERTOVÁ		ING. DANA PEIKERTOVÁ					
OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ M STO OSTRAVA, M STSKÝ OBVOD SLEZSKÁ OSTRAVA							
STUPE :							
NÁZE V AKCE:							
VÝM NA PLYNOINSTALACE A ROZVOD UT PRO VOLNOU BYTOVOU JEDNOTKU - BYT . 2 - 8.B EZNA 270/13				FORMÁT		2A4	
				DATUM		03/2018	
NÁZE V VÝKRESU:							
P DORYS BYTU - PLYNOINSTALACE							
M		ĚTKO		. p ělony			
1:50				04			