



LEGENDA

PK

KOTEL PLYNOVÝ ZÁV SNÝ KONDENZA NÍ
MAP . BAXI DUO-TEC COMPACT + 24
TEPELNÝ VÝKON VYTÁP NÍ 3,4 - 20,0 kW
TEPELNÝ VÝKON TUV 24,0 kW
SPOT EBA PLYNU - 0,40 - 2,20 M3/HOD
KOTEL V PROVEDENÍ "C" DLE TPG 704 01
TZN. NEZÁVISLÝ NA VNIT NÍM PROST EDÍ
KOAXIÁLNÍ ODKOU ENÍ PRO KONDENZA NÍ KOTLE Ø60/100
VYVĚST NAD ST ECHU STÁVAJÍCÍM KOMINOVÝM PR DUCHEM

PV

PLYNOVÁ VARNÁ DESKA - PROVEDENÍ SKLO
OSAŽENA V KUCHY SKÉ LINC
TEPELNÝ VÝKON 6,0 kW
SPOT EBA PLYNU - 0,70 M3/HOD
PLYNOVÝ SPOT EBI V PROVEDENÍ "A" DLE TPG 704 01
TZN. ZÁVISLÝ NA VNIT NÍM PROST EDÍ

VYPRACOVAL:		ZODP. PROJEKTANT:		KONTROLOVAL:	
ING. DANA PEIKERTOVÁ		ING. DANA PEIKERTOVÁ			
OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ M STO OSTRAVA, M STSKÝ OBVOD SLEZSKÁ OSTRAVA					
STUPE :					
NÁZEV AKCE:					
VÝM NA PLYNOINSTALACE A ROZVOD UT					
PRO VOLNOU BYTOVOU JEDNOTKU - BYT . 1 - 8.B EZNA 277/14					
NÁZEV VÝKRESU:					
P DORYS BYTU - PLYNOINSTALACE					
M		ÍTKO		. p ílohy	
1:50				04	