



## LEGENDA

### PK

KOTEL PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ  
 NAPĚJENÍ . BAXI DUO-TEC COMPAKT + 24  
 TEPELNÝ VÝKON VYTÁPĚNÍ 3,4 - 20,0 kW  
 TEPELNÝ VÝKON TUV 24,0 kW  
 SPOTŘEBA PLYNU - 0,40 - 2,20 M3/HOD  
 KOTEL V PROVEDENÍ "C" DLE TPG 704 01  
 TZN. NEZÁVISLÝ NA VNITŘNÍM PROSTĚDÍ  
 KOAXIÁLNÍ ODKOUPĚNÍ PRO KONDENZAČNÍ KOTLE Ø60/100  
 VYVÉST NAD STŘECHU STÁVAJÍCÍM KOMÍNOVÝM PRŮVHLEDU

### PV

PLYNOVÝ KUCHYŇSKÝ SPORÁK S PLYNOVOU TROUBOU  
 TEPELNÝ VÝKON 11,5 kW  
 SPOTŘEBA PLYNU - 1,10 M3/HOD  
 PLYNOVÝ SPORÁK V PROVEDENÍ "A" DLE TPG 704 01  
 TZN. ZÁVISLÝ NA VNITŘNÍM PROSTĚDÍ

VYPRACOVAL:	ZODP. PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:		
ING. DANA PEIKERTOVÁ	ING. DANA PEIKERTOVÁ			
OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD SLEZSKÁ OSTRAVA				
STUPEŇ :				
VÝMĚNA PLYNOINSTALACE A ROZVOD ÚTAPU PRO VOLNOU BYTOVOU JEDNOTKU - BYT č. 1 - 8.B. EZNA 277/14			FORMÁT	A4
			DATUM	03/2018
NÁZEV VÝKRESU: AXONOMETRIE PLYNOINSTALACE			MĚŘÍTKO	číslo listu 05