



## LEGENDA

### PK

KOTEL PLYNOVÝ ZÁV SNÝ KONDEZA NÍ  
 NAP . BAXI DUO-TEC COMPAKT + 24  
 TEPELNÝ VÝKON VYTÁP NÍ 3,4 - 20,0 kW  
 TEPELNÝ VÝKON TUV 24,0 kW  
 SPOT EBA PLYNU - 0,40 - 2,20 M3/HOD  
 KOTEL V PROVEDENÍ "C" DLE TPG 704 01  
 TZN. NEZÁVISLÝ NA VNIT NÍM PROST EDÍ  
 KOAXIÁLNÍ ODKOU ENÍ PRO KONDEZA NÍ KOTLE Ø60/100  
 VYVÉST NAD ST ECHU STÁVAJÍCÍM KOMÍNOVÝM PR DUCHEM

### PV

PLYNOVÁ VARNÁ DESKA - PROVEDENÍ SKLO  
 OSAZENA V KUCHY SKÉ LINCÉ  
 TEPELNÝ VÝKON 6,0 kW  
 SPOT EBA PLYNU - 0,70 M3/HOD  
 PLYNOVÝ SPOT EBI V PROVEDENÍ "A" DLE TPG 704 01  
 TZN. ZÁVISLÝ NA VNIT NÍM PROST EDÍ

VYPRACOVAL:	ZODP. PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:		
ING. DANA PEIKERTOVÁ	ING. DANA PEIKERTOVÁ			
OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ M STO OSTRAVA, M STSKÝ OBVOD SLEZSKÁ OSTRAVA				
STUPE :				
VÝM NA PLYNOINSTALACE A ROZVOD UT PRO VOLNOU BYTOVOU JEDNOTKU - BYT . 2 - 8.B EZNA 270/13			FORMÁT	A4
			DATUM	03/2018
NÁZEV VÝKRESU: AXONOMETRIE PLYNOINSTALACE			M ÍTKO	. p ílohy 05