


DETAIL NAPOJENÍ FILTRU



POZNÁMKA

UMÍSTĚNÍ STOUPAK P EVZATO Z P VODNÍ DOKUMENTACE
PO VYBOURÁNÍ INSTALACÍ P Í EK PROVĚST OV ĚNÍ TRAS.
PROSTUPY P ES STROP PRO STOUPA KY VODY A KANALIZACE BUDOU UT SN NY
PROTIPOŽÁRNÍMI UC PÁVKAMI S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 45
VÝPIS ZA IZOVAČÍCH P EDM T - VIZ P ÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY
NAPOJENÍ CVI ĚNÉ KUCHYN - STOUPA KA 14 A 15
- P ED PROVÁD ĚNÍM OV IT TYTO PRÁCE S INVESTOREM

LEGENDA

- POTRUBÍ PITNÉ VODY - OCEL - STÁVAJÍCÍ
- POTRUBÍ CÍRKULACE - PLAST - STÁVAJÍCÍ
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY - PLAST - STÁVAJÍCÍ
- KANALIZACE - STÁVAJÍCÍ
- POTRUBÍ PITNÉ VODY - PLAST - PPř PN 20
- POTRUBÍ CÍRKULACE - PLAST - PPř PN 20
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY - PLAST - PPř PN 20
- KANALIZACE - PLAST - HT SYSTÉM - NÁVRH

1.NP = -3,000

ZDRAVOTECHNIKA

VYPRACOVAL ING. PEKERTOVÁ	PROJEKTANT ING. PEKERTOVÁ	ZODP. PROJEKTANT ING. KALINOVÁ	ING. IRENA KALINOVÁ - REDO PROJEKTOVÁ PRACOV VEKOSTRANANÍ ZY OSTRAVA TEL. 596 26159
INVESTOR STATUTÁRNÍ M STO OSTRAVA M STSKÝ OBVOD SLEZSKÁ OSTRAVA T ĚNSKÁ 35, 710 16 OSTRAVA	PO ET A4 STUPE DPS	6	
NÁZEV STAVBY, OBJEKTU ZU BOHUMÍNSKÁ 72, SLEZSKÁ OSTRAVA OPRAVA ROZVOD VODY A ODPAD	DATUM 03 / 2017	ISLOVÝKRESU KI - 0383 - 17	
OBSAH VÝKRESU P DORYS 1. PP	M ITKO 1 : 75	ISLOVÝKRESU 02	