

BPZ-DINR13-400
V1 825, H1 B2

BPZ-DINR13-400
V1 675, H1 B2

BPZ-DINR13-400
V1 525, H1 B2

BPZ-DINR13-400
V1 375, H1 B2

BPZ-DINR13-400
V1 225, H1 B2

BPZ-DINR13-400
V1 75, H1 B2

Rozváděč:
Poloha:
Stupeň krytí:
Požární klasifikace:
Dveře:
Vnější rozměry:
Vnitřní rozměry:
Výklenek:
Podstavec:
Vnitřní členění:
Konstrukce:
Konstrukce:


xEnergy Basic (Profi Plus)
POD omítkou (3-dílný systém)
IP30
Žádná
Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
435 x 1060 x 247 (Šířka x Výška x Hloubka)
320 x 950 (Šířka x Výška)
410 x 1035 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
Žádný
Jeden rám šířky 320mm.
Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.
Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 6 (modulů 78).

Datum		15.12.2016		NÁZEV PROJEKTU	
Kresl.		V.Hochmann		ZŠ Bohuminská - oprava silnoproudých a slaboproudých	
Datum		15.12.2016		v učebním pavilonu	
Schv.		Ing. J.Holbář			
Změna					

NÁZEV VÝKRESU		SCHÉMA ZAPOJENÍ - 13_1RP7	
PROJEKT		Z14_003	
ARCHIV		EO-14	
LIST ČÍSLO: 1			
L.			

13_1RP7

NOVÝ ROZVADĚČ UMÍSTĚNÝ V UČEBNĚ Č. 09 - CVIČNÁ KUCHYŇ - 1.NP



NÁZEV PROJEKTU		NÁZEV VÝKRESU		PROJEKT		=	
ZŠ Bohumínská - oprava silnoproudých a slaboproudých		SCHEMATA ZAPOJENÍ - 13_1RP7		Z14_003		+	
v učebním pavilonu				ARCHIV		EO-14	
LST ČÍSLO: 2						L	
Změna	Datum	Jm.	Schv.	Datum	Kresl.		
				15.12.2016	V.Hochmann		
				15.12.2016			