



LEGENDA

PK

KOTEL PLYNOVÝ ZÁV. SNÝ KONDENZA. NÍ
NAP. . BAXI DUO-TEC COMPACT +24
TEPELNÝ VÝKON VYTÁP. NÍ 3,4 - 20,0 kW
TEPELNÝ VÝKON TUV 24,0 kW

TEPELNÁ ZTRÁTA - 8,80 kW
TEPLOTNÍ SPÁD - 70/55°C
TLAKOVÁ ZTRÁTA - 15,6 kPa

VYPRACOVAL:	ZODP. PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:		
ING. DANA PEIKERTOVÁ	ING. DANA PEIKERTOVÁ			
OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ M. STO. OSTRAVA, M. STSKÝ OBYVOD SLEZSKÁ OSTRAVA				
STUPE :				
NÁZEV AKCE:			FORMÁT	2A4
VÝM. NA PLYNOINSTALACE A ROZVOD UT PRO VOLNOU BYTOVOU JEDNOTKU - BYT . 3 - CHRUSTOVA 1021/22			DATUM	03/2018
NÁZEV VÝKRESU:	P. DORYS BYTU - ROZVODY UT		M. JTKO 1:50	. P. JTKO 02