



LEGENDA

PK

KOTEL PLYNOVÝ ZÁV SNÝ KONDENZA NÍ
NAP . BAXI DUO-TEC COMPAKT + 24
TEPELNÝ VÝKON VYTÁP NÍ 3,4 - 20,0 kW
TEPELNÝ VÝKON TUV 24,0 kW
SPOT EBA PLYNU - 0,40 - 2,20 M3/HOD
KOTEL V PROVEDENÍ "C" DLE TPG 704 01
TZN. NEZÁVISLÝ NA VNIT NÍM PROST EDÍ
KOAXIÁLNÍ ODKOU ENÍ PRO KONDENZA NÍ KOTLE Ø60/100
VYVĚST NAD ST ECHU STÁVAJÍCÍM KOMÍNOVÝM PR DUCHEM

PV

PLYNOVÁ VARNÁ DESKA - PROVEDENÍ SKLO
OSAŽENA V KUCHY SKÉ LINCE
TEPELNÝ VÝKON 6,0 kW
SPOT EBA PLYNU - 0,70 M3/HOD
PLYNOVÝ SPOT EBI V PROVEDENÍ "A" DLE TPG 704 01
TZN. ZÁVISLÝ NA VNIT NÍM PROST EDÍ

VYPRACOVAL:	ZODP. PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:		
ING. DANA PEIKERTOVÁ	ING. DANA PEIKERTOVÁ			
OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ M STO OSTRAVA, M STSKÝ OBVOD SLEZSKÁ OSTRAVA				
STUPE :				
VÝM NA PLYNOINSTALACE A ROZVOD UT PRO VOLNOU BYTOVOU JEDNOTKU - BYT . 3 - CHRUSTOVA 1021/22			FORMÁT	A4
			DATUM	03/2018
NÁZEV VÝKRESU: AXONOMETRIE PLYNOINSTALACE			M ÍTKO	. p ílohy 05