



## LEGENDA

### PK

KOTEL PLYNOVÝ ZÁV SNÝ KONDENZA NÍ  
NAP . BAXI DUO-TEC COMPAKT + 24  
TEPELNÝ VÝKON VYTÁP NÍ 3,4 - 20,0 kW  
TEPELNÝ VÝKON TUV 24,0 kW  
SPOT EBA PLYNU - 0,40 - 2,20 M3/HOD  
KOTEL V PROVEDENÍ "C" DLE TPG 704 01  
TZN. NEZÁVISLÝ NA VNIT NÍM PROST EDÍ  
KOAXIÁLNÍ ODKOU ENÍ PRO KONDENZA NÍ KOTLE Ø60/100  
VYVÉST NAD ST ECHU STÁVAJÍCÍM KOMÍNOVÝM PR DUCHEM

### PS

PLYNOVÝ KUCHY SKÝ SPORÁK S PLYNOVOU TROUBOU  
TEPELNÝ VÝKON 11,5 kW  
SPOT EBA PLYNU - 1,10 M3/HOD  
PLYNOVÝ SPORÁK V PROVEDENÍ "A" DLE TPG 704 01  
TZN. ZÁVISLÝ NA VNIT NÍM PROST EDÍ

VYPRACOVAL:	ZODP. PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:		
ING. DANA PEIKERTOVÁ	ING. DANA PEIKERTOVÁ			
OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ M STO OSTRAVA, M STSKÝ OBVOD SLEZSKÁ OSTRAVA				
STUPE :				
VÝM NA PLYNOINSTALACE A ROZVOD UT PRO VOLNOU BYTOVOU JEDNOTKU - BYT . 3 - ZAPLETALOVA 1097/8			FORMÁT	A4
			DATUM	03/2018
NÁZEV VÝKRESU: AXONOMETRIE PLYNOINSTALACE			M ÍTKO	. p ílohy 05