



Adresát: **seznam dodavatelů - dle rozdělovníku**
Odesílatel: RECTE.CZ, s.r.o.
Datum: 24.7.2012
Věc: Dodatečná informace k zadávacím podmínkám (1-2)

**OTEVŘENÉ PODLIMITNÍ ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍ PRÁCE
Vstupní byty Bohumínská 25, Ostrava Muglinov**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Sídlo: Těšínská 35, 710 16 Ostrava
Oprávněná osoba zadavatele: Ing. Antonín Maštaliř, starosta
- ve věcech technických Ing. Libuše Židková, vedoucí investičního odboru ÚMOB Slezská Ostrava
Vladana Vojtalová, referent agendy investiční výstavby ÚMOB Slezská Ostrava
IČ: 008 45 451
Pověřená osoba: RECTE.CZ, s.r.o.
Sídlo pověřené osoby: Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava
Kontaktní osoba: Jana Šenková
Telefon, fax, email: +420 597 461 313, +420 597 461 315, recte@recte.cz

Zadavateli, resp. osobě pověřené výkonem zadavatelské činnosti, byla dne 19. 7. 2012 doručena prostřednictvím elektronické pošty ke shora citovanému zadávacímu řízení žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na tuto žádost odpovídá zadavatel takto:

Žádost č. 1 o dodatečnou informaci (úplné znění):

Ve výpisu truhlářských výrobků uvádíte u oken hodnotu $U=1,0$. Jedná se o hodnotu celého okna nebo jen skla? Byli jsme upozorněni, že v případě že bude znamenat hodnota $U=1,0$ hodnotu celého okna, a zároveň pokud budete trvat na zasklení izolačním dvojsklem, nemusí být těchto hodnot dosaženo při certifikaci. Řešením by bylo zasklení izolačním trojsklem. Prosíme o stanovisko.

Odpověď zadavatele:

Jedná se o hodnoty pro sklo.

Žádost č. 2 o dodatečnou informaci (úplné znění):

U dřevěných vstupních dveří máme dotaz k jejím rozměrům. Opravdu je nutné tyto dveře rozdělit na aktivní a neaktivní křídlo? U aktivního křídla jsou jeho průchozí rozměry uvedené ve výpisu prvků 800 mm, které ale vnitřní strany zužují zárubně, tudíž vzniká průchozí šířka cca 680 mm. Totéž platí pro průchozí výšku, kde se díky zárubním dostáváme pod kótu 1970, což nesplňuje obecné technické požadavky na výstavbu! Opět žádáme o stanovisko.

Odpověď zadavatele:

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že netrvá na rozdělení na aktivní a neaktivní křídlo.

osoba oprávněná jednat za zadavatele na základě uzavřené mandátní smlouvy

Jana Šenková

RECTE.CZ

RECTE.CZ, s.r.o.
Matiční 730/3
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 619 72 690

www.recte.cz, recte@recte.cz
T. +420 597 461 313, +420 606 903 971, F. +420 597 461 315
Společnost zapsána v OR, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, složka 7440

RECTE.CZ
RECTE.CZ s.r.o. Matiční 730/3
702 00 Ostrava Moravská Ostrava
www.recte.cz, IČ: 619 72 690, DIČ: CZ61972690

RECTE.CZ

RECTE.CZ, s.r.o. Matiční 730/3
702 00 Ostrava Moravská Ostrava
www.recte.cz, IČ: 619 72 690, DIČ: CZ61972690