


## POZNÁMKA

– PŘED ZAPOČÍTÍM REALIZACE BUDE ODBORNOU KOMUNIKÁČKOU ORGANIZACÍ PROVEDENA IDENTIFIKACE STÁVAJÍCÍCH KOMINOVÝCH PRŮDŮCHŮ (PŘISLUŠNOST K BŮJŮM), REKVE JEJICH PRŮCHODNOSTI A TTTO ŘÁDNĚ VYŠETŘENÝ OD VESKÝCH SPALINOVÝCH USAZENIN A NEČISTŮ – NEZBYTNĚ PRO MOŽNOST MASÁVNÍ SPALOVACHO VZDUCHU KONDENZAČNÍMI KOTLY ZE STÁVAJÍCÍCH PRŮDŮCHŮ.

- PŘÍPOKY K TĚLESUM JSOU NAVRŽENY V JEDNOTNÉ DIMENZII  $Cu\ 15x$
- POTRUBÍ BUDE VEDENO U PODLAHY NAD SEBOU

## LEGENDA

- |               |  |
|---------------|--|
| 21/500/400-SP | OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO SE SPODNÍM PŘÍPOJENÍM A ZABUDOVANOU VENTILOVOU VLOŽKOU  |
| TH            | TERMOSTATICKÁ HLAVICE S KAPALINOVÝM ČIDLEM (M30x1,5)   |
| RIA           | REGULAČNÍ A UZAVÍRACÍ ARMATURA PRO TĚLESA SE SPODNÍM PŘÍPOJENÍM  |
| R             | STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ REGULAČNÍ VENTILOVÉ VLOŽKY, nost. 1-kv min.=0,13, nost. 8-kv min.=0,75 (2-0,22, 3-0,31, 4-0,38, 5-0,47, 6-0,57, 7-0,66) |
| RR            | RUČNÍKOVÝ RADIATOR SE STŘEDOVÝM PŘÍPOJENÍM   |
| PG15          | PŘÍPOJOVACÍ GARANTURA PRO STŘEDOVÉ PŘÍPOJENÍ VČ. HLAVICE A PVC KRYTKY  |



-15°C

Zodp.projektant:	Ivo Neužil	Vypracoval:	Ivo Neužil
Obec:	Ostrava	Okres:	Ostrava-město
Investor :	Statutární město Ostrava, Pokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava		
Akce:	VÝMĚNA PLYNOINSTALACE A ZŘÍZENÍ ETÁŽOVÉHO VYTÁPĚNÍ VE VOLNÉ BYTOVÉ JEDNOTCE VE SPRÁVĚ MOB SLEZSKÁ OSTRAVA		
BYT č.3-2.NP, MICHALKOVICKÁ 1699/62, OSTRAVA			
Obsah:	PŮDORYS – VYTÁPĚNÍ		
Díl:	D.1.4.3.-VYTÁPĚNÍ + PLYNOINSTALACE		

**IVO NEUŽIL – THERM**  
 AUTORIZOVANÝ TECHNIK - TECHNIKA PROSTŘEDÍ  
 STAVBY - VYTÁPĚNÍ A VZDUCHOTECHNIKA  
 Velká Albrechtice 516, 742 91 Velká Albrechtice  
 GSM: +420 603 909 519  
 e-mail : neužilivo@seznam.cz

Měřtko:	1:50
Datum:	únor 2017
Zak.číslo:	18/2017
Stupeň:	DPS
Číslo výkresu:	Číslo kopie:
D.1.4.3.b-01	