


POZNÁMKA

– PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE BUDE ODBORUOU KOMUNIKÁČNÍ ORGANIZACÍ PROVEDENA IDENTIFIKACE STÁVAJÍCÍCH KOMINOVÝCH PRŮDŮCHŮ (PŘÍSLUŠNOST K BYTŮM), REKVE JEJICH PRŮCHODNOSTI A TYTO ŘÁDNĚ VYČISTĚNY OD VEŠKERÝCH SPALINOVÝCH USAZENIN A NEČISTOT – NEZBYTNĚ PRO MOŽNOST MASÁVNÍ SPALOVACHO VZDUCHU KONDENZAČNÍMI KOTLY ZE STÁVAJÍCÍCH PRŮDŮCHŮ.

- PŘÍPOKY K TĚLESŮM JSOU NAVRŽENY V JEDNOTNÉ DIMENZII C_u 15x
- POTRUBÍ BUDE VEDENO U PODLAHY NAD SEBOU

LEGENDA

- | | |
|---------------|---|
| 21/500/400-SP | OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO SE SPODNÍM PŘÍPOJENÍM A ZABUDOVANOU VENTILOVOU VLOŽKOU |
| TH | TERMOSTATICKÁ HLAVICE S KAPALINOVÝM ČIDLEM (M30x1,5) |
| RU/A | REGULAČNÍ A UZAVÍRACÍ ARMATURA PRO TĚLESA SE SPODNÍM PŘÍPOJENÍM |
| R | STUPEŇ PŘEDNASTAVENÍ REGULAČNÍ VENTILOVÉ VLOŽKY, n_{ost} : 1-kv $\min=0,13$, n_{ost} : 8-kv $\min=0,75$ (2-0,22, 3-0,31, 4-0,38, 5-0,47, 6-0,57, 7-0,66) |
| RR | RUČNÍKOVÝ RADIATOR SE STŘEDOVÝM PŘÍPOJENÍM |
| PG15 | PŘÍPOJOVACÍ GARANTURA PRO STŘEDOVÉ PŘÍPOJENÍ VČ. HLAVICE A PVC KRYTKY |



-15°C

Zodp.projektant:		Ivo Neužil		Vpracovali:		Ivo Neužil	
Obec:		Ostava		Okres:		Ostava – město	
Investor : Statutární město Ostava, Píseckého náměstí 1803/8, 729 30 Ostava							
Akce:							
VÝMĚNA PLYNOINSTALACE A ZŘÍZENÍ ETÁŽOVÉHO VYTÁPĚNÍ VE VOLNÉ BYTOVÉ JEDNOTCE VE SPRÁVĚ MOB SLEZSKÁ OSTAVA							
BYT č.5-3.NP, MICHALKOVICKÁ 1699/62, OSTAVA							
Obsah:							
PŮDORYS – VYTÁPĚNÍ							
D.1.4.3.–VYTÁPĚNÍ + PLYNOINSTALACE							
D.1.4.3.b-01							