



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Snížení energetické náročnosti budov
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Stavební zakázka
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní
Zadavatel:	Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Sídlo zadavatele:	Těšínská 35, 710 16 Slezská Ostrava
IČO:	00845451
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MVDr. Barbora Jelonková, starostka

Praha 20. září 2017

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

DOTAZ Č. 1

V projektové dokumentaci – výkresová část, nemohu nikde nalézt specifikaci a parametry mříží na okna Škrobálkova. Můžete prosím tyto informace doplnit? Bez nich nelze mříže nacenit.

Odpověď:

Na výkrese D.1.18 Tabulka oken – nový stav je napsáno, že všechna okna budou opatřena novými mřížemi, zde jsou i rozměry oken, ze kterých se dá vycházet pro rozměry mříží (OZN. Č. 1,2,3,4,5,6,7,8). Nicméně se zamřížováním obloukových oken u tělocvičny (OZN. Č. 9) a obloukových oken ve štítu (OZN. Č. 10) není uvažováno, která okna mají být zamřížována je specifické z pohledů nového stavu, a to jsou výkresy:

- D.1.13 POHLED JIHOZÁPADNÍ – NOVÝ STAV
- D.1.14 POHLED SEVEROZÁPADNÍ – NOVÝ STAV
- D.1.15 POHLED SEVEROVÝCHODNÍ – NOVÝ STAV
- D.1.16 POHLED JIHOVÝCHODNÍ – NOVÝ STAV

Kotvení stávajících mříží je do ostění oken, do kterého se bude při zateplení a výměně oken zasahovat, při použití starých mříží do nového stavu by se tak způsob kotvení musel upravit. Proto je jednodušší zadat výrobu nových mříží, kde je možno zvolit způsob kotvení do ostění, na rám okna, nebo na zdivo zvenku budovy, dle standardů stavební firmy.

Dotaz č. 2

Tepelná izolace stropu - rozpor mezi PD a výkazem výměr.



Odpověď:
Upraveno na celkovou tloušťku 120 mm minerální vlny.

DOTAZ Č. 3
U původní minerální vaty tl. 160 mm - chybí pol. Demontáž

Odpověď:
Doplněna položka demontáž a zpětná montáž minerální vlny.

Dotaz č. 4
Pol. 10 - úprava stávajícího krovu, nelze bez výkresu krovu seriózně nacenit, výměra v m2 (předpokládáme, že položka obsahuje nadkroevní držák a přídatnou kroev).

Odpověď:
Výměra upravena na metry, s tím, že se uvažuje nadkroevní držák a přídatná kroev.

Dotaz č. 5
Pol. 9. - Bednění střech

Odpověď:
Celoplošné bednění změněno na latě a kontralatě dle PD.

Dotaz č. 6
Ve výkazu výměr Konstrukcí klempířských chybí doplňky pro střešní krytinu

Odpověď:
Byla doplněna okapnice pod hydroizolaci i pod pojistnou hydroizolaci, oplechování úžlabí, oplechování komína, větrací mřížky.

Dotaz č. 7
K čemu se váže pol. č. 1 - povlaková krytina střech

Odpověď:
Povlakovou krytinou živichnou byla myšlena pojistná hydroizolace.

Dotaz č. 8
PD neřeší sněhové zábrany a komínovou lávku - jsou součástí veřejné zakázky?

Odpověď:
Do rozpočtu byly přidány sněhové zábrany. Komínová lávka není součástí veřejné zakázky.

ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÝCH ŽÁDOSTÍ O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PROVEDL ROVNĚŽ KONTROLU ROZPOČTU A STANOVENÍ PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY. ZADAVATEL V RÁMCI KONTROLY ZJISTIL, ŽE PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA NEZAHRNÚJE PLNÝ ROZSAH POPTÁVANÉHO PLNĚNÍ. ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ TĚTO SKUTEČNOSTI AKTUALIZUJE VÝŠÍ PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY, A TO NÍŽE UVEDENÝM ZPŮSOBEM:



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky pro 1. část veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti MŠ Ostrava – Muglinov, Keramická 8/230 je 3.308.313,-Kč bez DPH

Předpokládána hodnota veřejné zakázky pro 2. část veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti tělocvičny a spojovacího krčku Základní školy v Ostravě – Kunčičkách, Škrobálkova 51/300 je 6.428.289,- Kč bez DPH.

Výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky v jednotlivých částech zůstává hodnotou maximální a nepřekročitelnou. V případě, že bude nabídková cena ze strany účastníka vyšší než maximální předpokládaná hodnota, bude účastník ze zadávacího řízení vyloučen.

Zadavatel na základě výše uvedeného prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to v původní délce. Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena do 23. 10. 2017 do 10:00 hodin. Otevírání obálek se bude konat 23. 10. 2017 od 10:15 hodin.

Všechny ostatní informace zůstávají nezměněny.

S pozdravem

Mgr. Kateřina Koláčková