

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1.1. Název veřejné zakázky:	Snížení energetické náročnosti budov občanského vybavení
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	4822
1.3. Identifikační údaje o zadavateli Název:	statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava
Sídlo:	Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava
IČ:	00845451
1.4. Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

žádáme o bližší specifikaci požadovaného zateplovacího systému, popřípadě sdělení konkrétních parametrů, které je nutné splnit. Dle výrobců zateplovacích systémů, které jsme oslovili, není možné splnit najednou všechny požadované parametry zateplovacího systému uvedené v technické zprávě k MŠ Frýdecká a MŠ Požární.

ODPOVĚĎ 1

Dodavatelem naceňovaný kontaktní zateplovací systém (KZS=ETICS) musí splňovat následující parametry:

- min. třída reakce na oheň B-s2, d0 s indexem šíření plamene $i_s=0,00$ m/min
- použitá tepelná izolace se součinitelem tepelné vodivosti uvedeným v projektové dokumentaci ("SKLADBY KONSTRUKCÍ")
- mechanická odolnost KZS (ETICS) proti nárazu dle TZ min 15J
- materiálové charakteristiky omítek mohou být odlišné oproti doporučeným požadavkům uvedených v technických zprávách jednotlivých staveb v závislosti na dodavatelem naceňovaném zateplovacím systému. S rozdílnými materiálovými charakteristikami musí být seznámen zástupce investora před podpisem SoD.

Tyto dodatečné informace budou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.