



Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Váš dopis zn.:

Ze dne: 01-11-2017

Naše zn.: 1.2/8025/12047/17/Dan

Pan

David Chvostek

Písečná 2916/15

700 30 OSTRAVA

Vyřizuje: Jiří Daniec

Tel.: 597 475 157

E-mail: daniec.jiri@ovak.cz

Datum: 09-11-2017

Vyjádření k existenci zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Stavba: Výměna oken a zateplení bytového domu Heřmanická 1431/19, Slezská Ostrava

Katastr: Slezská Ostrava

Ulice: Heřmanická 1431/19

Parcela: 2017/1

Investor: Statutární město Ostrava

V zájmovém území stavby a jeho blízkosti se nachází vodovod DN 150, DN 200 a kanalizace DN 300, DN 400 (ČOV) v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Jejich orientační umístění je patrné z přiložené situace.

Přesné vytyčení našich zařízení v dotčeném území je možné objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok od vnějšího líce stěny potrubí

na každou stranu: do průměru 500mm (včetně) - 1,5 m,

nad průměr 500mm - 2,5 m.

U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení staveniště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru.

Dokumentace pro řízení k povolení stavby se zakreslením a respektováním zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. nám bude předložena k posouzení a odsouhlasení.

Upozorňujeme Vás, že se v zájmovém území nachází vodovodní a kanalizační přípojka, která je dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve vlastnictví majitele připojené nemovitosti.

Platnost vyjádření je 2 roky.

Jiří Daniec
technický pracovník oddělení dokumentace

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Nádražní 28 / 3114



729 71 Ostrava - Moravská Ostrava

Příloha: situace

