

*Název veřejné zakázky*

**„Výměna oken v bytových domech na ul. Koněvova, Slezská Ostrava“**

Dotaz č. 1:

Může zadavatel blíže specifikovat pojistku proti vypáčení? Jsou tím myšleny přídavné zamykací body, nebo zamykací klika? Prosím o upřesnění.

Odpověď:

V zadávací dokumentaci je mezi ostatními požadovanými parametry plastových oken uvedena „pojistka proti vypáčení“. Máme tím na mysli rozšíření základní bezpečnosti oken o přídavné zamykací body - bezpečnostní čepy ve 2 nejzranitelnějších místech okna. Osazení zamykacích klik nepožadujeme.

V Ostravě dne 24. 05. 2018

S pozdravem

**STATUTÁRNÍ  
MĚSTO OSTRAVA**  
Městský obvod Slezská Ostrava



Mgr. Michal Kuchár  
pověřen vedením odboru ROaVZ